



MEDDELELSE

Elinstallationer

nr. 3/04

(erstatte Elråd-meddelelse nr. 5/01)

Februar 2004
PEM/MFJ
J.nr. 129-00009

Anvendelse af installations-stikforbindelser (Engelsk: Installation couplers)

Sikkerhedsstyrelsen har besluttet at tillade installations-stikforbindelser under forudsætning af, at de installeres i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 og kun under iagttagelse af følgende særlige forhold:

Installations-stikforbindelser er stikforbindelser, der anvendes til sammenkoblinger i den faste installation.

Installations-stikforbindelser må kun samles og adskilles i spændingsløs tilstand.

For at undgå risikoen for at installations-stikforbindelserne samles og adskilles under spænding ved brug skal de enten

- installeres i en kapsling, der kun kan åbnes ved hjælp af værktøj eller
- anbringes i bygningshulrum fx over nedhængte lofter, i skunke, i krybekældre, uudnyttede loftrum o.lign. eller
- anbringes uden for normal rækkevidde mindst 2,5 meter over gulvplan.

Som al anden fast installation skal installations-stikforbindelserne fastgøres til bygningsdelen, og de skal – som andre samlinger i fast installation – være anbragt sådan, at betjening, eftersyn, vedligeholdelse og adgang kan foregå så let som muligt.

Ved anvendelse af installations-stikforbindelser i ledningskanaler skal de – som andre samlinger i fast installation – fastholdes iht. ELRÅD MEDDELELSE Installationer nr. 15/03, og de skal være anbragt under et særligt dæksel eller lågudsnit, således at der – i overensstemmelse med Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 § 513.1 – er let adgang til samlingen / afgreningen, og uden at hele kanalfrenten skal tages af.

SIKKERHEDSSTYRELSEN
Gothersgade 160, 1. sal
1123 København K

Tlf 33 73 20 00
Fax 33 73 20 99

sik@sik.dk
www.sikkerhedsstyrelsen.dk
CVR-nr. 27 40 31 23

**ØKONOMI- OG
ERHVERVSMINISTERIET**

GAS OG VVS
Tranegårdsvej 20
2900 Hellerup

Tlf 39 62 43 85
Fax 39 62 43 02

MEDDELELSE

Elinstallationer

nr. 3/04

(erstatte Elråd-meddelelse nr. 5/01)

Forskellige systemer kan anvendes sammen, hvis det tydeligt fremgår af fabrikantens anvisning, hvilke systemer det drejer sig om, og hvordan sammenkoblingen skal foretages.

Hvis det ikke af fabrikantens anvisning fremgår, at systemet kan anvendes sammen med andre systemer, må det ikke installeres i samme installation som andre systemer. Dette krav har det formål at undgå eventuel farlig sammensætning af forskellige systemer.

Installations-stikforbindelser må kun anvendes i installationer, hvor kravet til kapslingsklassen er IP20, eller hvis de er helt indbygget i en kapsling med højere kapslingsklasse.

Installations-stikforbindelser til anvendelse i den faste installation anses for at opfylde de grundlæggende sikkerhedskrav i Lavspændingsdirektivet (73/23/EØF), hvis de opfylder kravene i DS 5110 – ”Installations-stikforbindelser beregnet til permanent forbindelse i faste installationer”, som er tilgængelig på engelsk.

Stiksystemer, der er monteret i tilledningen for tilkobling eller for sammenkobling af materiel, er ikke omfattet af ovennævnte standard og derfor heller ikke af denne meddelelse. Det kan fx være særlige apparatkontakter eller mellemstik (engelsk: Interconnection couplers).

Installations-stikforbindelser med tilhørende ledninger falder ind under den kategori af installationsmateriel, der iht. Elinstallatørloven kun må installeres, vedligeholdes og udskiftes af autoriseret elinstallatør.
