

Udtaget den: 1982-02-18
Udgået den: 1982-04-01

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 12/76

1976-10-13
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 6, § 13.1.4

Belysningsgenstande med stikkontakter

Der findes på markedet belysningsgenstande med indbyggede eller påbyggede stikkontakter, som har påmonteret tilledning med stikprop.

Elektricitetsrådet er blevet bekendt med, at sådanne belysningsgenstande, f. eks. ved belysning af reoler og hylder i butikker, sammenkobles til kæder ved hjælp af de påmonterede tilledninger og stikkontakter.

Sådanne kædeforbindelser af belysningsgenstande med tilledninger, der har karakter af fast installation, er i strid med bestemmelsen i stærkstrømsreglementets afsnit 6, § 13.1.4, idet tilledninger ikke må anvendes som fast installation.

Det indskræpes derfor, at der skal udføres fast installation med tilslutningssteder i et sådant omfang og på sådanne steder, at nævnte kædeforbindelse af belysningsgenstande undgås.