

Udtaget den: 1984-11-28

Udgået den: 1985-01-01

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160  
1123 København K  
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 12/82

1982-09-20  
Vedr. stærkstrømsreglementet  
afsnit 5, §§ 8.2.2 og 11  
Erstatter nr. 1/76

Støvsugning af 10 - 20 kV indendørs stationsanlæg  
under spænding

I henhold til definitionen i stærkstrømsreglementets afsnit 5, § 2.3.3, er støvsugning af 10 - 20 kV indendørs stationsanlæg under spænding omfattet af bestemmelserne i samme afsnits § 11 vedrørende arbejde på højspændingsanlæg under spænding (AUS) og § 8.2.2 vedrørende det til arbejdet anvendte personales kyndighed.

En række elleverandører har efter ansøgning til Elektricitetsrådet om tilladelse til at foretage sådan støvsugning under anvendelse af specielt til formålet fremstillet støvsugerudstyr af bestemt fabrikat og type opnået dispensation fra disse bestemmelser, således at det ansøgte kunne tillades inden for de pågældende forsyningsområder på betingelse af,

1. at der ikke til arbejdet anvendes andet støvsugerudstyr end det pågældende, som ansøgningerne omhandler, og
2. at arbejdet udføres under nøje overholdelse af en særlig sikkerhedsinstruks, som rådet har udarbejdet i samråd med DEFU's AUS-komité, gældende for 10 - 20 kV anlæg og for støvsugerudstyr af omhandlede fabrikat og type.

Andre elleverandører vil efter ansøgning til Elektricitetsrådet kunne opnå tilsvarende dispensation.