

Stærkstrømsreglementet af 1962.

Afdeling B, afsnit 11. 2. udgave

---

Ovennævnte 2. udgave træder i kraft den 1. april 1975. Da nye bestemmelser og ændringer i forhold til 1. udgave ikke er markeret i margenen, således som det sker ved udsendelse af erstatningsblade, gives der nedenfor en oversigt over de væsentligste ændringer og nye bestemmelser, idet bemærkes, at mindre ændringer, redaktionelle ændringer og ændringer af opstillingsmæssig art ikke er medtaget.

§

- 1.1 Afsnittets titel omfatter også idriftsætning, idet bestemmelserne for isolationsprøvning er overført til afsnit 11 fra afsnit 6.
- 2.2.3 Der er indført en ny værdi for isolationsmodstandene, som skal være mindst 0,5 megohm.
- 4 Tidligere særkrav for stikledninger er bortfaldet.
- 6.3 Bestemmelsen er udvidet, således at fejlsøgning og måling, hvortil spænding er nødvendig, kan foretages.
- 6.4 Forbudet mod at arbejde på installationer under spænding i fugtige rum er bortfaldet.
- 7.4 Det accepteres, at reparation af eksplosionssikkert materiel i en vis udstrækning kan foretages af kvalificerede firmaer under ansvar af sagkyndige personer.