

Udtaget den:

1982-02-18

Udgået den:

1982-04-01

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 25/80

1980-09-24
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 6, §§ 33, 34 og 35

Tavler

Elektricitetsrådet meddeler, at ministeriet for offentlige arbejder med gyldighed fra den 1. oktober 1980 har ændret stærkstrømsreglementets afsnit 6, § 33, således at der til tavler, der forsynes gennem et ledertværsnit, der maksimalt er 16 mm² Cu eller 25 mm² Al, kan anvendes underlag af egnede træsorter. Hidtil har tilgangsklemmernes størrelse været afgørende.

I § 34 er der i forbindelse med tabellen over største mærkestrøm for sikringer, der anvendes til kortslutningsbeskyttelse af materiel med mærkestrøm på 63 A eller derunder, indført en henvisning til anvisninger, som eventuelt findes på materiellet eller i en ledsagende vejledning.

I § 35 er der for mærkningen af tavlen indført en ændring svarende til ændringen i § 33.