

Udtaget den: 1979-01-01

Udgået den: 1979-01-15

ELRÅD MEDDELELSE nr. 3/74

15/3 - 1974

Klemlisteinstallationer (§§ 640-643)

Efter bestemmelserne i §§ 640-643 er klemlisteinstallationer systemer, hvor enkeltisolerede installationsledninger anbringes på klemmer i en dækkasse af træ eller andet materiale med bestemte mål.

Elektricitetsrådet er blevet bekendt med en del tilfælde, hvor installationsledninger i stedet for at være anbragt i klemmer er trukket i rør i klemmister, uden at der samtidig er benyttet dåser ved samlings- og afgreningsstederne i klemmisterne.

Elektricitetsrådet meddeler herved, at det ikke kan accepteres, at klemlisteinstallationer udføres som en sammenblanding af flere installationsmåder (klemlisteinstallation - rørinstallation - kabelinstallation). Anbringes rør- eller kabelinstallation i sådanne dækkasser, skal bestemmelserne for disse installationsmåder overholdes, hvilket bl.a. betyder, at samlinger og afgreninger skal udføres i godkendte dåser o. lign.

En særskilt rør- eller kabelinstallation kan dog fremføres i en klemliste sammen med ledninger på klemmer, forudsat at der ikke i klemlisten foretages samlinger og afgreninger uden dåser på rør- eller kabelinstallationen.

Rådet meddeler herved samtidig tilladelse til, at samling og afgrening på enleder installationsledninger i klemmister kan udføres med samle- og kronemuffer.

Stærkstrømsreglementets § 642 vil snarest muligt blive ændret i overensstemmelse hermed.