

Meddelelse
Gasinstallationer
Nr. 1/12

30. oktober 2012
J.nr. 123-21-00068
Kent Eriksen

Nye krav til indregulering af store gasblæseluftbrændere

Da man fremover ikke kender den aktuelle gaskvalitet, er det nødvendigt at ændre proceduren for indregulering af store gasblæseluftbrændere over 120 kW efter nedre brændværdi.

Dansk Gasteknisk Center har revideret den eksisterende DGC vejledning nr. 5, som beskriver hvordan en stor gasblæseluftbrænder skal indreguleres i forbindelse med førstegangsopstart og ved ethvert servicebesøg.

Vejledning nr. 5 skal følges og vil blive indsat i gasreglementets afsnit B-4. Vejledningen kan ses på www.sik.dk under GAS & VVS/love og regler/vejledninger og fortolkninger samt på DGC's hjemmeside www.dgc.dk.

OBS:

Denne meddelelse skal indsættes i virksomhedens kvalitetsdokumentation. Desuden skal virksomheden sikre at ansatte, der arbejder inden for området, er informeret om indholdet af denne meddelelse, samt de tilhørende vejledninger.

Venlig hilsen



Kent Eriksen

SIKKERHEDSSTYRELSEN
Nørregade 63
6700 Esbjerg

Tlf 33 73 20 00
Fax 33 73 20 99

sik@sik.dk
www.sik.dk
CVR-nr. 27 40 31 23

**ERhvervs- og
Vækstministeriet**

Kopi er sendt til:
Naturgasselskaberne
Godkendte kontrolinstanser
EUC SYD Tønder afdeling