

UDGÅET DEN 28 NOV. 1990

Udgået den: 1 JAN. 1991

**ELEKTRICITETSRÅDET**

Gothersgade 160  
1123 København K  
Telefon (01) 11 65 82

**ELRÅD MEDDELELSE nr. 9/85**

1985-08-14  
Vedr. stærkstrømsreglementet  
afsnit 8, § 14.1.1

---

**Fælles adgangsveje**

I stærkstrømsreglementets afsnit 8, § 14.1.1, sidste stk. står der:

I fælles adgangsveje uden dagslys skal belysningen i indgangspartiet være stedsebrændende. Såfremt der i indgangspartiet er dagslys, skal belysningen være tændt i lygtetændingstiden.

Ideen med bestemmelsen er, at der ikke må være en mørk overgang fra det fri til den fælles adgangsvej. Det skal være således, at man kan finde en trykkontakt og kan se at komme hen til den.

Indgangspartiet kan betragtes som overgangen fra det fri til den fælles adgangsvej.

Indgangspartiet kan være hoveddøren, og belysningen ved indgangspartiet kan være en udendørs lampe. Trykkontakten skal da sidde lige ved døren.

Hvis der fra indgangspartiet er en gang eller en hall hen til en trappe, kan belysningen her enten udføres sammen med trappebelysningen eller sammen med belysningen i indgangspartiet.

Belysningen i indgangspartiet kan som en undtagelse være forsynet fra samme gruppe som den udendørs belysning.