Udtaget den:

1982-02-16 1982-04-01 Udgås Figat MEDDELELSE nr. 12/80

**ELEKTRICITETSRÅDET** 

Gothersgade 160 1123 København K Telefon (01) 11 65 82

1980-04-17 Vedr. stærkstrømsreglementet afenit 7

Stærkstrømsreglementet af 1962

afsnit 7

udgave

Afsnit 7. 3. udgave, træder i kraft den 1. juli 1980. Idet nye bestemmelser og ændringer i forhold til 2. udgave ikke markeres i margenen, således som det sker ved udsendelse af erstatningsblade, gives der nedenfor en oversigt over de væsentligste ændringer og nye bestemmelser. idet det bemærkes, at mindre ændringer, redaktionelle ændringer og ændringer af opstillingsmæssig art ikke er medtaget.

Generelt: Som en konsekvens af indførelse af afsnit 7 A. Installationer i eksplosionsfarlige områder, er alle bestemmelser vedrørende eksplosionsfarlige områder udgået af afsnit 7, herunder §§ 14 og 15, samt de tilsvarende betegnelser for materiels kapslingsklasser i § 3.

> Betegnelsen "lokaliteter" er overalt erstattet af "områder".

Betegnelserne for de harmoniserede ledningstyper er indført i stedet for CCE's typebetegnelser.

- I stedet for betegnelsen "heltæt" benyttes "vandtæt", som § 3.1.3 svarer til den engelsksprogede internationale kapslingsbetegnelse (watertight).
- Bestemmelsen er udvidet til også at omfatte dryptæt og § 3, 2, 1 regntæt materiel.
- Bestemmelsen er udvidet, så den også omfatter genera-§ 3, 3, 1 torer i installationer
- \$ 4.7.1 Bestemmelsen er tydeliggjort ved understregning af, at den kun omhandler installationsmåde og kapsling - ikke ekstrabeskyttelse. Der er endvidere tilføjet en note, der henviser til \ 8.1.1 vedrørende visse rum hørende til viktualieforretninger.
- § 5.6.1 Bestemmelsen er skærpet således, at belysningsgenstande i det fri under tag ikke længere tillades i normaltæt udførelse.

note: Det vil dog være tilladt at anvende normaltæt materiel i nævnte områder indtil 1. januar 1982.

- € 6.3.1 Som tilladte installationsmåder i badeområder accepteres kanal- og kontaktskinner i mindst 3,5 m højde.
- § 6.5.4 Idet bestemmelserne om ekstrabeskyttelse af stikkontakter i område B og C også står i afsnit 10, § 17.3.3, er gentagelsen i afsnit 7, § 6.5.4, erstattet med en note, der henviser til afsnit 10, § 17.3.3. Desuden er det tyde-

gjort, at kravet om, at stikkontakter i område B og C skal være i aflåseligt skab, kun gælder for offentlige svømmehaller og friluftsbade.

- § 6.6.3 Den del af bestemmelsen, der vedrører ekstrabeskyttelse af brugsgenstande i område A, B og C, udgår. Der indføres en note med henvisning til afsnit 10, § 17.
- § 7.2.1 Der er indført en note med henvisning til § 7.7.1 vedrørende tilslutningssted for badstueovn.
- § 7.6.3 Der er i en note indført en henvisning til bestemmelserne om ekstrabeskyttelse i afsnit 10.
- § 7.6.4 Bestemmelsen er overført til afsnit 10.
- § 7.6.6 Bestemmelsen er ændret, således at armaturer for lysstofrør kun må anbringes i større højde end 0,5 m over gulv, såfremt de tilhørende reaktorer placeres uden for badstuen.
- § 7.7.1 Der er indført en note om, at det i mindre højde end 0,5 m over gulv normalt ikke vil være nødvendigt at anvende materiel, der er modstandsdygtigt over for varme.
- § 8.1.1 "Drivhuse" er tilføjet som eksempel på fugtige områder.
- § 8.5.1 Tilladelsen til at anvende normaltæt materiel i overdække-
- § 8.6.1 de rum i det fri udgår.

note: Det vil dog være tilladt at anvende normaltæt materiel i nævnte områder indtil 1. januar 1982.

§ 11.1.1 Der er indført en mindre ændring af definitionen på brandfarlige områder.

Noten med eksempler på brandfarlige rum er erstattet med en ny note, der henviser til justitsministeriets bekendtgørelser. En fortegnelse over disse er indført i bilag 3.

- § 12.1.1 Den del af noten, der vedrører benzinstandere m.m., udgår.
- §§ 14 og Udgår, idet bestemmelserne for eksplosionsfarlige områder findes i afsnit 7 A.
- § 16.1.1 Er ændret således, at det tydeliggøres, at sprængstofrum er rum, der af Statens brandinspektion klassificeres som sprængstofrum. Den tidligere tekst er med redaktionelle ændringer anført som note.
- Bilag 1 Tekster og skemaer (Oversigt over installationsmåder og kapslingsklasser) er ændret i overensstemmelse med ændringerne i bestemmelserne i afsnit 7.
- Bilag 4 Bilaget er udgået, idet dets indhold er omfattet af det nye bilag 3.