

Udtaget den: 1984-11-28

Udgået den: 1985-01-01

ELEKTRICITETSRADET

Gothersgade 160  
1123 København K  
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 4/82

1981-11-11  
Vedr. stærkstrømsreglementet  
afsnit 5, § 5

Elektroinstallatørers arbejde  
på eller nær ved elforsyningsanlæg

I afsnit 5, § 5.1.2, er anført, at driftslederen for et forsyningsanlæg skal sørge for, at arbejde på eller nær anlægget udføres af personer, hvis kyndighed nærmere er specificeret i bestemmelsen.

Da Elektricitetsrådet har erfaret, at der har været tvivl om, hvorledes bestemmelserne skal forstås, når elektroinstallatører udfører arbejde på eller nær forsyningsanlæg, meddeles det herved, at samarbejdet med entreprenører (elektroinstallatører) kan administreres således:

1. En driftsleder kan overdrage ansvaret for udførelsen af opgaver i forbindelse med arbejde på eller nær ved elforsyningsanlæg til en entreprenør, såfremt denne har de i § 4.2.1 nævnte kvalifikationer.
2. Ved en sådan ansvarsoverdragelse til en entreprenør skal der foreligge en skriftlig aftale mellem driftslederen og entreprenøren, der tydeligt angiver, hvilke opgaver det drejer sig om, og hvor grænsen mellem driftslederens og entreprenørens ansvar er fastlagt.

Ved

- udskiftning af stikledningssikringer,
- tilslutning af stikledning i luftledningsmast,
- tilslutning af stikledning i kabelskab og
- vedligeholdelse af vejbelyningsanlæg

kan aftalen erstattes af en generel tilladelse fra driftslederen.

Når en entreprenør i henhold til ovenstående har fået overdraget ansvaret for udførelse af arbejde på et elforsyningsanlæg, har entreprenøren inden for de grænser, som aftalen eller tilladelsen fastlægger, pligt til at sørge for,

- at der til ledelse og udførelse af opgaven anvendes sagkyndige personer (se afsnit 5, § 2.5.1) med de kvalifikationer, som er krævet i de bestemmelser i stærkstrømsreglementet, der vedrører den pågældende opgave,
- at der i fornødent omfang sker skriftlig udpegning af arbejdsledere,
- at der er personale til rådighed i det omfang, som er krævet i de bestemmelser i stærkstrømsreglementet, der vedrører den pågæl-

dende opgave,

- at der til udførelse af opgaven anvendes egnet værktøj og udrustning, som er i god og brugbar stand og opfylder de krav i bestemmelserne i stærkstrømsreglementet, der vedrører den pågældende opgave,
- at der er værktøj og udrustning til rådighed i det omfang, som er krævet i de bestemmelser i stærkstrømsreglementet, der vedrører den pågældende opgave,
- at personalet er instrueret om at kontrollere, afprøve, vedligeholde og udskifte værktøj og udrustning i det omfang, som er krævet i de bestemmelser i stærkstrømsreglementet, der vedrører den pågældende opgave,
- at opgaven i øvrigt i enhver henseende udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i stærkstrømsreglementet.