



Temadag for beredskaberne

Dagens program

- | | |
|-------|---|
| 09:30 | Velkomst og morgenmad |
| 10:00 | Gennemgang af reglerne for salg og opbevaring af
fyrværkeri v/Pernille Enoch |
| 12:00 | Frokost |
| 13:00 | Blanketter v/Arne Hosbond og Pernille Enoch |
| 14:00 | Kaffe med sødt |
| 14:15 | Opsamling og afrunding v/Pernille Enoch |



Fyrværkeri i detailleddet

Pernille Enoch
pep@sik.dk

Program



Salgs- og anvendelse perioder



Salgssteder



Opbevaring



Ordensregler

Hvem må sælge fyrværkeri

Alle

Ingen begrænsninger på
antal salgssteder

Konsumfyrværkeri

Nytårsfyrværkeri



Helårsfyrværkeri



Helårsfyrværkeri

- Bengalske fakler
- Knallerter
- Isfontæner
- Håndholdte stjernekastere
- Ikke håndholdte stjernekastere
- Trækbordbomber
- Bordbomber
- Knaldperler
- Hundepropper
- Knaldbånd
- knaldhætter,

Opbevaring og salgs perioder



Fra den 24. november til den 14. december
På lager i detaileddet



Fra den 15. december til den 31. december
I butikken / salgstelt og på lageret



Fra den 1. januar til den 1. februar
På lager i detaileddet



Fra den 2. februar til den 23. november
Ved grossist / importør

Anvendelse periode

27. december – 1. januar



Opbygning af de Tekniske forskrifter

Afsnit 1
Generelle bestemmelser

Afsnit 2
Detaileddet

Afsnit 3
Anden opbevaring
1.4G og 1.4S

Afsnit 6
Læsning og losning

Afsnit 4
Anden opbevaring
1.3G

Afsnit 7
Ordensreglerne

Afsnit 5
Anden opbevaring
1.1G

Afsnit 2

Detaileddet

Afsnit 2.2

Butikker

Afsnit 2.1

Generelle bestemmelser

Afsnit 2.3
Indretning og placering af
salgssted i det fri i
tilknytning til butik

Afsnit 2.10

Ordensregler

Afsnit 2.9
Indretning og placering af
pladser, hvor der sælgers
og opbevares fyrværkeri

Afsnit 2.5
Opbevaring af
helårsfyrværkeri i bygning

Afsnit 2.7
Opbevaring af
konsumfyrværkeri i
bygning

Afsnit 2.4
Opbevaring i container af
indtil 50 kg NEM fyrværkeri
i tilknytning til butikken
eller salgssted i det fri

Afsnit 2.6
Opbevaring af
helårsfyrværkeri i container

Afsnit 2.8
Opbevaring af
konsumfyrværkeri i
container

Typer af salgssteder



Butik

- Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan fastsætte nærmere vilkår for placering og indretning af salgsstedet for konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler i butikken, såfremt dette skønnes nødvendigt for at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.
- Butikker, hvor der sælges konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, må ikke have fælles flugtvej eller andet indendørs adgangsareal med andre butikker. Dette gælder dog ikke butikker, hvor der alene sælges helårsfyrværkeri.
- Ved salgssted i en butiks salgslokale må den samlede mængde af konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler ikke overstige 12,5 kg NEM.
- Ud over de i punkt 2.2.3 nævnte fyrværkeriartikler må der i salgslokalet i en afstand af mindst 5 meter fra salgsstedet opbevares en samlet mængde på højst 12,5 kg NEM helårsfyrværkeri.


Butik

- I tilstødende lokaler, der er adskilt fra salgslokalet og forsynet med mindst tætsluttende dør hertil, må der opbevares en samlet mængde på højst:
 - enten 12,5 kg NEM konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, såfremt der i lokalerne ikke findes brandfarlige væsker eller F-gas
 - eller 25 kg NEM konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, såfremt der i lokalerne ikke findes brandfarlige væsker, F-gas eller andet brandfarligt oplag.
- Konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler må ikke sælges ved selvbetjening. Dette gælder dog ikke helårsfyrværkeri.

Butik

- Salgssteder for konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler må ikke placeres i bygningers flugtveje eller adgangsveje.
- På salgssteder må konsumfyrværkeri ikke placeres tættere end 1 meter fra tændkilder.
- På salgsstedet og i tilstødende lokale skal forefindes mindst ét håndsprøjtebatteri, én trykvandslukker eller én vandfyldt slangevinde.

Indretning af butik



Indretning af butik





Salgssted i det fri

- Ved salgssted i det fri må der ikke sælges andet end konsumfyrværkeri og sikkerhedsudstyr hertil.
- På salgsstedet må den samlede mængde konsumfyrværkeri ikke overstige 50 kg NEM.
- Salgssted i det fri skal have en afstand til naboskel samt vej- og stiskel på mindst 10 meter.
- Afstand fra salgssted til brændbar vegetation, som f.eks. træer, buskads og lignende skal være mindst 10 meter.


Salgssted i det fri

- Området inden for 10 meter fra salgsstedet må ikke anvendes til andre formål, herunder parkering og lignende.
- Salgssted i det fri skal placeres således i forhold til andre bygninger, anlæg eller lignende, for hvilke der er fastsat regler om mindste afstande til naboskel, at den indbyrdes afstand svarer til summen af de afstande, de hver især skal have til naboskel.
- Den krævede indbyrdes afstand til bygning bortfalder, såfremt bygningens ydermur på den side, hvor salgsstedet placeres, er udformet som mindst klasse EI 60-M A2-s1,d0 ("tung" BS-60 konstruktion) uden døre og vinduer inden for en afstand af 10 meter fra salgsstedet.
- I umiddelbar nærhed af salgsstedet skal forefindes mindst ét håndsprøjtebatteri, én trykvandslukker eller én vandfyldt slangevinde.

Indretning af salgssted i det fri



Salgssted i det fri



Opbevaring af fyrværkeri

Container



Bygning



Opbevaring i container

- 50 kg NEM konsumfyrværkeri i tilknytning til butikken eller salgsstedet i det fri
 - Ingen krav til udslyngningsgitter
 - Ingen krav til sprinkler
- 500 kg NEM helårsfyrværkeri (højest 250 kg NEM 1.4G og 1.3G)
- 380 kg NEM konsumfyrværkeri
 - Fast krav om udslyngningsgitter
 - Fast krav om sprinkler



Containere med 50 kg NEM

Opbevaring i container af indtil 50 kg. NEM fyrværkeri i tilknytning til butikken eller salgsstedet i det fri

I containeren må den samlede mængde konsumfyrværkeri ikke overstige 50 kg NEM, og der må ikke opbevares andet end konsumfyrværkeri i containeren.

Containeren skal have en afstand til naboskel samt vej- og stiskel på mindst 10 meter.

Afstand fra containeren til brændbar vegetation, som f.eks. træer, buskads og lignende skal være mindst 10 meter.

Området inden for 10 meter fra containeren må ikke anvendes til andre formål, herunder parkering og lignende.

Containeren skal placeres således i forhold til andre bygninger, anlæg eller lignende, for hvilke der er fastsat regler om mindste afstande til naboskel, at den indbyrdes afstand svarer til summen af de afstande, de hver især skal have til naboskel.


Den krævede indbyrdes afstand til bygning bortfalder, såfremt bygningens ydermur på den side, hvor containeren placeres, er udformet som mindst klasse EI 60-M A2-s1,d0 ("tung" BS-60 konstruktion) uden døre og vinduer inden for en afstand af 10 meter fra containeren.

Konsumfyrværkeri skal beskyttes mod vejrliget.

I umiddelbar nærhed af containeren skal forefindes mindst ét håndsprøjtebatteri, én trykvandslukker eller én vandfyldt slangevinde.

Ordensreglerne i afsnit 2.10 skal overholdes.

Container med 50 kg NEM





2.4.5. Containeren skal placeres således i forhold til andre bygninger, anlæg eller lignende, for hvilke der er fastsat regler om mindste afstande til naboskel, at den indbyrdes afstand svarer til summen af de afstande, de hver især skal have til naboskel.

Den krævede indbyrdes afstand til bygning bortfalder, såfremt bygningens ydermur på den side, hvor containeren placeres, er udformet som mindst klasse EI 60-M A2-s1,d0 ("tung" BS-60 konstruktion) uden døre og vinduer inden for en afstand af 10 meter fra containeren.


10 meter omkring containerne anvendes ikke til parkering og lign.

En flammeskærm kan udføres af et betonelement, der opfylder kravene til en EI 60-M A2-s1, d0 BS 60 konstruktion og opstilles på følgende måde:

- a) Betonelementet skal placeres, så der er mindst 1m mellem container og element.
- b) Betonelementet skal mindst være 0,5 m højere end containerne.
- c) Flammeskærmen skal være ubrudt og have en længde på mindst containerlængden + 1 m i hver side.
- d) Containernes åbninger skal være



Hver rød firkant er en 10 fods container med 50 kg NEM

Container med 380 kg NEM




Udslyngningsgitre


Illustration 6 Anordning til forhindring af udslyngning af fyrværkeri




Udslyngningsgitre



Sprinkler



Sprinkler



Ordensregler

- På opbevaringssteder, hvor der sker udtagning af artikler fra anbrudte kolli, må der højst forefindes ét anbrudt kolli af hver af de fyrværkeriartikler eller andre pyrotekniske artikler, som forhandles i butikken eller på salgsstedet. Kolli skal være lukket, når der ikke udtages varer.



Emballage

Findes ofte i ikke godkendte kasser og skal derfor pakkes om.



Håndtering af fyrværkeri

- Ved enhver opbevaring af fyrværkeri, skal der udvises forsigtighed
- På opbevaringssteder må der kun opbevares fyrværkeri.
- Opbevaringssteder skal holdes aflukkede, når der ikke indsættes og eller udtages varer.



Spørgsmål