

Udgået den: 26 NOV. 1991

Udgået den: 1 JAN. 1992

ELEKTRICITETSRADET

**Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82**

ELRÅD MEDDELELSE nr. 2/89

1988-10-20
Vedr. Stærkstrømsreglementet
Afsnit 6, § 28.2.3.

Indbygningsarmaturer i faste lofter

Brugen af indbygningsarmaturer for glødelamper o.l. (spotbelysninger) er blevet mere udbredt, og armaturerne er blevet mindre. Den mindre udskæring i loftet for armaturerne giver ofte problemer for tilslutningen.

Tilslutningssteder (dåser o.l.) for armaturer skal være anbragt på faste bygningsdele og være let tilgængelige. Er rummet over loftet ikke let tilgængeligt, skal tilslutningsstedet anbringes på en sådan måde i forhold til udskæringen for armaturerne i loftet, at samling og tilslutning af ledningerne let kan foretages nedefra, efter at dåsen er fastgjort.

Kravet kan tilgodeses ved enten at montere dåsen tæt ved udskæringshullet i loftet eller ved at lave åbningen så stor, f.eks. ved hjælp af en ekstra let nedtagelig loftsplade, at der bliver let adgang til dåsen. Men bemærk, at dåsen altid skal være fast anbragt.

Tilslutningsstedet i den faste installation kunne også være selve armaturet, hvis armaturet er fremstillet til formålet, og det monteres på fast bygningsdel. Armaturets tilslutningsklemmer skal i dette tilfælde være let tilgængelige uden nedtagning af armaturet.

Vær endvidere opmærksom på, at der for indbygningsarmaturer gælder visse regler for afstande til brændbart materiale.