nr. 18/03

(Erstatter nr. 3/90)

ELEKTRICITETSRÅDET Gothersgade 160 1123 København K Tlf. 33 73 20 00 Fax 33 73 20 99 www.elraadet.dk e-mail: er@elraadet.dk

Solafskærmning med manuel eller automatisk igangsætning

Arbejdstilsynet og Elektricitetsrådet har udarbejdet nedenstående retningslinier for udvendige solafskærmningsanlæg på bygninger. Baggrunden er, at der er forekommet tilfælde, hvor sådanne anlæg ved igangsætning har bragt personer, som arbejdede med vinduespolering, i overhængende fare for nedstyrtning.

Hensigten med disse retningslinier er, at personer, som arbejder udvendig på bygninger, selv kan afbryde og derved beskytte sig mod denne risiko for nedstyrtning eller fastklemning.

- 1. Der bør på hver facade med udvendige solafskærmningsanlæg være en afbryder, som afbryder for alle anlæg på facaden.
- 2. Afbryderen bør være anbragt udvendig på facaden og således, at den kan betjenes fra jordplan.
- 3. Afbryderen bør have en tydelig og holdbar mærkning med angivelse af funktion.
- 4. Afbryderen bør kunne aflåses med hængelås. Hvor det er hensigtsmæssigt, kan der anvendes sektionsopdelt afbrydning, - dog således, at afbryderne er placeret samlet. Tilhørsforholdet bør være angivet med tydelig og holdbar mærkning.
- 5. Afbryderen kan være en styrestrømsafbryder.