



Stikkontakter monteret på apparater

Flere af Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit for forskellige typer apparater indeholder særlige danske bestemmelser om, hvilke stikkontakter der må indbygges eller påbygges til brug for strømforsyning af andet materiel.

Generelt er der krav om, at de stikkontakter, der anvendes, skal være af den transportable type i overensstemmelse med normblad DK 1-3a i afsnit 107-2-D1, Stikpropper og stikkontakter til brug i boliger o.l., og de må kun anvendes på apparater af klasse I. I afsnit 101, Elektroniske apparater, afsnit 137, Databehandlingsudstyr og elektriske kontormaskiner, og afsnit 138-1, Belysningsarmaturer, findes der nogle undtagelser fra det generelle krav.

Da der fra flere sider har været ønske om at kunne anvende faste stikkontakter som alternativ til de transportable, meddeles der herved tilladelse til, at stikkontakter efter normblad DK 1-1b, Fast stikkontakt, topolet med jord, må anvendes på stationære apparater (f.eks. efter afsnit 134 og 137) og faste armaturer (efter afsnit 138).