

MEDDELELSE **Elinstallationer**

nr. 2/09

(Erstatter Elinstallationer nr. 6/92)

Februar 2009

MVE

Anvendelse af 125 A forlængerled med pilotkontakt

Sikkerhedsstyrelsen accepterer, at forlængerledninger med 125 A forlængerled med pilotkontakt anvendes uden brug af pilotkontakt-funktionen.

Forudsætningerne for tilladelsen er, at

1. forlængerledningen tilsluttes i en stikkontakt med en afbryder foran, der kun betjener den pågældende stikkontakt.
2. stikpropper, der tilsluttes disse forlængerled, kun udtages og isættes, når forsyningen til forlængerleddet er afbrudt.

Pilotkontaktfunktionen bør dog anvendes, hvis det er muligt.

SIKKERHEDSSTYRELSEN

Nørregade 63

6700 Esbjerg

Tlf 33 73 20 00

Fax 33 73 20 99

sik@sik.dk

www.sikkerhedsstyrelsen.dk

CVR-nr. 27 40 31 23

ØKONOMI- OG

ERHVERVS MINISTERIET