

Udgået den: 1 JAN. 1992

Udgået den: 26 NOV. 1991

ELEKTRICITETSRADET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 12/88

1988-09-14
Vedr. Stærkstrømsreglementet
afsnit 10, § 11.1.1 og bilag 5

FU-ekstrabeskyttelse

Efter Stærkstrømsreglementets afsnit 10, § 11.1.1 og bilag 5 kan FU-ekstrabeskyttelse udføres ved en speciel kobling af en HFI-afbryder.

Denne særlige form for FU-ekstrabeskyttelse blev tilladt som erstatning for en FU-afbryder på et tidspunkt, hvor FU-afbrydere ikke kunne fås.

Der har imidlertid nu i nogen tid været FU-afbrydere på det danske marked, og tilladelsen til at anvende HFI-afbryder til FU-ekstrabeskyttelse ophæves derfor den 1. juli 1989.