

Udtaget den: 1984-11-28

Udgået den: 1985-01-01

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 15/81

1981-03-11
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 7, § 4.7.1

Institutionskøkkener

I stærkstrømsreglementets afsnit 7, § 4.7.1, er der krav om, at installationer i institutionskøkkener, med hensyn til installationsmåde og kapsling, i indtil 1,7 m højde over gulv skal udføres efter bestemmelserne for fugtige områder, dog kan brugsgenstande være i normal-tæt udførelse, når de er således placeret eller afskærmet, at de ikke udsættes for skadelig påvirkning fra rengøringsmidler.

Ved institutionskøkkener skal der i denne forbindelse forstås køkkener, der anvendes til den daglige madlavning for institutionen. Køkkener, som i henseende til brug, udstyr og indretning svarer til et privat køkken, henregnes ikke til institutionskøkkener.