


Gyldig til 1991-12-31

Systembetegnelse: TS <sup>24,36</sup><sub>005</sub>

## AUTOMATISK VÆGT til ENKELTVEJNINGER



**Producent**

Cargoscan A/S, Norge.

**Ansøger**

JNT-Vægtgruppen A/S, København.

**Art**

Automatisk pakkevægt til enkeltvejninger.

**Type**

CS4800.

**Anvendelse**

Industri.

**Suppl. udstyr**

System Controller CS4101.

### 1. LEGALE MÅLEDATA

I henhold til MDIR nr. 34.11.-01, pkt. 3.2.3.2.2.

Nøjagtighedsklasse

III

Maksimumslast

Max. 80 80 kg

Minimumslast

Min. 2,5 5 kg

Verifikationsværdi

e = 50 100 g

Delingsværdi

$d_d = e$


Hastighed

25 m/minut

Vægten skal i automatisk drift for enkeltvejningerne overholde tolerancerne for den tilsvarende ikke-automatiske vægt med et tillæg på  $0,5 \times d_d$ .

### BEMÆRK!

Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun verificeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.

INDUSTRI- OG HANDELSSTYRELSEN	TYPEGODKENDELSESATTEST	Nr.: 1989-763/000-1053 Systembet.: TS <sup>24.36</sup> <sub>005</sub>
<b>2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER</b>  <div> <div> <b>Verifikation</b> </div> <div> <p>Vægten prøves i ikke-automatisk drift i henhold til TDIR 24.11.1-01.</p> <p>Prøvning i automatisk drift foretages med tre prøveserier à 10 pakker.</p> <p>Pakker i samme prøveserie skal have omtrent samme masse og være af en beskaffenhed, som de pakker vægten normalt anvendes med.</p> <p>De tre prøveserier skal repræsentere belastninger på omtrent Min, Max/2 og Max henholdsvis.</p> <p>Hver af de 30 pakker kontrolvejес umiddelbart inden verifikationsprøvningen.</p> <p>Ubestemtheden på resultatet af kontrolvejningen må højst være 1/10 af <math>d_d</math> for den automatiske vægt.</p> <p>Hver prøveserie sendes med højeste mulige hastighed over vægten.</p> <p>Fejlen bestemmes for hver pakke som differensen mellem den registrerede vægt og massen bestemt ved kontrolvejning. Verifikationstolerancen forøges følgelig med <math>0,5 \times d_d</math>.</p> </div> </div> <div> <div> <b>Påskrifter</b> </div> <div> <p><i>Type/verifikationsskilt:</i></p> <p>Max., Min., <math>e</math>, <math>d_d</math> =, fabrikat, serienummer, systembetegnelse,  samt "Verifikation omfatter ikke volumenmålingen" og "Max antal vejninger pr. minut = _____".</p> <p><i>Skalaplade:</i></p> <p>Max., Min., <math>e</math>, <math>d_d</math> =.</p> </div> </div> <div> <div> <b>Plombering</b> </div> <div> <p><i>Type/Verifikationsskiltet</i>, som er anbragt på forsiden af visningsenheden, forsegles med hovedplomben, som stemples med verifikationsmærke og årsmærke.</p> <p><i>Vægtvisningsenheden</i> totalforsegles med trådplombe i lukkeindretningen i venstre side af lågen.</p> <p>Industri- og Handelsstyrelsen forbeholder sig ret til at kræve ændringer i forseglingen.</p> </div> </div>		
<b>3. KONSTRUKTION</b>  <div> <p>Vægten, som består af en visningsenhed og en båndtransportør, hvori den egentlige vægtunderpart med fire vejeceller indgår, er del af et system, som samtidig med vægtbestemmelsen af gennemkørte pakker af varierende størrelse bestemmer pakkernes volumen.</p> <p>Visningsenheden af fabrikat Toledo Scale type 8140 og vejecellerne af samme fabrikat er omfattet af typegodkendelsesattest nr. 1985-763/000-476.</p> </div>		
<b>4. DOKUMENTATION</b>  <div> <p>Ansøgning nr. 1989-763/313-1053.</p> <p style="text-align: center;">J. Kaavé / P. Claudi Johansen</p> </div>		