

MEDDELELSE

Elmateriel

nr. 15/04

(erstatte ELRÅD-meddelelse nr. 8/02)

November 2004

MFJ

Mærkning af transportable stikkontakter

I henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 107-2-D1 normblad DKA 1-3a skal transportable topolede stikkontakter uden jord have en mærkestrøm på enten 10 A eller 13 A.

Bortset fra det tilladte blindhul i transportable stikkontakter efter dette normblad er stikkontakternes dimensioner de samme som de transportable stikkontakter uden jord, der anvendes i de fleste andre europæiske lande.

Forskellen er imidlertid, at disse udenlandske stikkontakter har en mærkestrøm på 16 A. Mærkningen kan være enten 10-16 A eller bare 16 A.

Det tillades hermed at markedsføre transportable topolede stikkontakter uden jord iht. normblad DKA 1-3a med en mærkning på 10-16A eller 16A med følgende begrundelser:

- Uanset mærkningen på de transportable stikkontakter er det ikke tilladt at belaste enfasede boligstikkontakter i den faste installation med mere end 10 A eller 13 A.
(Afhængig af stikkontaktens mærkning)
- Den tilsvarende stikprop iht. normblad C 1b tillades mærket 16 A.

Følgende betingelser skal dog være opfyldt:

- Stikkontakten skal opfylde DS/IEC 60884-1 hvad angår de særlige krav, der er affødt af 16 A mærkningen samt kravene i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 107-2-D1.
- Tværsnittet for den anvendte ledning skal for fabriksfremstillede forlængerledninger med 16 A stikkontakt være mindst 1 mm².

SIKKERHEDSSTYRELSEN

Nørregade 63

6700 Esbjerg

Tlf 33 73 20 00

Fax 33 73 20 99

sik@sik.dk

www.sikkerhedsstyrelsen.dk

CVR-nr. 27 40 31 23

ØKONOMI- OG

ERHVERVS MINISTERIET