

Udtaget den: 1983-11-18
Udgået den: 1984-01-01

ELEKTRICITETSRADET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 2/81

1980-11-12
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 1 og
afsnit 50

Overgangsbestemmelser
for
eksplosionsbeskyttet materiel

Ministeriet for offentlige arbejder har med gyldighed fra 8. august 1980 udvidet stærkstrømsreglementet med:

- Afsnit 50-1 Elektrisk materiel til eksplosionsfarlig atmosfære
Oliekapsling "o"
- Afsnit 50-2 Elektrisk materiel til eksplosionsfarlig atmosfære
Overtrykskapsling "p"
- Afsnit 50-3 Elektrisk materiel til eksplosionsfarlig atmosfære
Sandkapsling "q"
- Afsnit 50-4 Elektrisk materiel til eksplosionsfarlig atmosfære
Tryksikker kapsling "d"
- Afsnit 50-5 Elektrisk materiel til eksplosionsfarlig atmosfære
Forhøjet sikkerhed "e"
- Afsnit 50-6 Elektrisk materiel til eksplosionsfarlig atmosfære
Egensikkerhed "i"

Efter at disse afsnit er trådt i kraft, vil eksplosionsbeskyttet materiel efter ovennævnte beskyttelsesmåder ikke mere være omfattet af afsnit 33.

Eksplodingsbeskyttet materiel, som ikke er registreringspligtigt, kan dog, indtil andet meddeles, udføres efter bestemmelserne i afsnit 33 (vedrørende overgangsordning for registreringspligtigt materiel, se DEMKO-meddelelse nr. 16/80).

I forbindelse med indførelsen af de nye konstruktionsbestemmelser for eksplosionsbeskyttet materiel er der i stærkstrømsreglementets afsnit 1, §§ 10.1.3 og 10.1.4, indført et krav om, at der før markedsføringen skal foreligge et certifikat vedrørende materiellets eksplosionsbeskyttelse.

Eksplodingsbeskyttet materiel, som er udført efter bestemmelserne i afsnit 33, og som ikke er registreringspligtigt, kan dog leveres uden certifikat indtil 1. februar 1982.