



**1. TILLÆG TIL  
TYPEGODKENDELSESATTEST  
Nr. 2000-7053-1520**

Nr.: 2000-7053-1559

Udgave: 1

Dato: 2000-12-19

Gyldig til 2002-08-28

Systembetegnelse: TS <sup>27.51</sup><sub>034</sub>

Typegodkendelse udstedt i henhold til §12 i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 54 af 23. januar 1997 om kontrol med måling af elforbrug i afregningsøjemed.

## ELMÅLER

<b>Producent</b>	ENERMET Oy, Finland
<b>Ansøger</b>	ENERMET A/S
<b>Art</b>	Statisk elmåler, klasse 1
<b>Type</b>	E710DNxx
<b>Anvendelse</b>	Måling af elforbrug i henhold til EN 61036 af 1997

Elmåleren er herefter også godkendt for:

1) **1. LEGALE MÅLEDATA:**

Spænding:	Firleder 3 x 57,7/100 V
Målerkonstant:	100000 Imp/kWh

2) **3.3 Moduler**

Det afsluttende x i modulbetegnelsen er:  
1 for 3 x 230/400 V og 2 for 3 x 63,5/110 V eller 3 x 57,7/100 V.

## DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 2000-7053-1559.

SP-rapport: 99F13198.

Keld Palner Jacobsen

## BEMÆRK !

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.