

Udtaget den: 1983-11-18

Udgået den: 1984-01-01

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 18/83

1983-07-08
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 7, § 18.5.2

S t i k k o n t a k t e r
f o r
s c e n e b e l y s n i n g o . l .

Ministeriet for offentlige arbejder har med gyldighed fra 1. oktober 1983 ændret stærkstrømsreglementets afsnit 7, § 18.5.2, således, at der ikke kræves afbryder foran stikkontakter for scenebelysning o.l., uanset hvor de pågældende stikkontakter er placeret.