

Udgået den: 5 DEC. 1995

Udgået den: 01 JAN. 1996

ELEKTRICITETSRÅDET

ELRÅD MEDDELELSE nr. 7/90

Gothersgade 160

1123 København K

Telefon 33 11 65 82

Telefax 33 91 19 50

1990-05-15

Vedr. Stærkstrømsreglementet

**Ændringer
af
Stærkstrømsreglementet**

Med virkning fra 1. juli 1990 er der foretaget følgende ændringer i Stærkstrømsreglementet:

Afsnit 5-2

- § 4.1.1 Det er præciseret, at der skal to personer til indsætning og udtagning af stikledningssikringer i lavspændingsluftledninger, når der er flere ledninger i masten end i det normale tilfælde (en gennemgående forsyningsledning og en stikledningsafgrening).

Afsnit 5-6

- Bilag 1 Fortegnelsen over AUS-klasse 2 opgaver er udvidet med en ny opgave, Montering af ekstra felt på KRONE-anlæg, type KES 10, efter DEFU-arbejdsinstruktion AI 9.1.60.