

Udtaget den: 1983-02-22

Udtaget den: 1983-04-01

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 25/81

1981-07-03
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 6, §§ 6.2.3, 7.4.2 og 7.4.3

Ændringer
af
stærkstrømsreglementet

Ministeriet for offentlige arbejder har med gyldighed fra 1. oktober 1981 foretaget følgende ændringer af stærkstrømsreglementets afsnit 6:

- § 6.2.3 Bestemmelsen om mindste tilladte ledertværsnit for plaskabler med koncentrisk leder udgår.
- § 7.4.2 Bestemmelserne for fastlæggelse af reduktionsfaktorer
- § 7.4.3 for ledninger med en omgivelsestemperatur på 30 °C og derover er tydeliggjort ved nogle redaktionelle ændringer.