


HÆNDELSESBESKRIVELSE FOR
INDTRUFNE GASULYKKER I 2010

Indholdsfortegnelse


1	Ulykkesstatistik 2010 i diagrammer	3
2	Opgørelse fordelt på gastyper	5
2.1	<i>Biogas</i>	5
2.2	<i>Bygas</i>	5
2.3	<i>Naturgas</i>	5
2.4	<i>Flaskegas</i>	8
2.5	<i>Lightergas</i>	9

1 Ulykkesstatistik 2010 i diagrammer


I dette afsnit er ulykkesstatistikken for 2010 visuelt illustreret ved hjælp af de efterfølgende diagrammer: Figur 1-1 til Figur 1-4. Udviklingen i antal ulykker indenfor gasområdet (GR-A og GR-B) på årsbasis kan tillige ses i de pågældende grafer, og det er således muligt at sammenligne årets ulykkesstatistik direkte med de sidste godt 10 års ulykkesstatistikker.




Figur 1-1. Antal gasulykker i perioden 2000-2010.



Figur 1-2. Antal dødsfald i perioden 2000-2010.



Figur 1-3. Antal ulykker pr. 100.000 gasforbrugere i perioden 2000-2010.



Figur 1-4. Antal dødsfald pr. 100.000 gasforbrugere i perioden 1994-2010.

2 Opgørelse fordelt på gastyper

Ulykkesopgørelse for 2010 figurerer i Tabel 2-1, hvor hændelserne er opdelt efter hvilken type gas, der har været involveret i de pågældende sager.

	Biogas	Bygas	Naturgas	F-gas	Lightergas	I alt
Brand	0	1	2	2	0	5
Ekspllosion	0	0	2	3	0	5
Forgiftning	0	0	5	0	0	5
I alt	0	1	9	5	0	15

Tabel 2-1. Hændelser i 2010, fordelt på gastyper.

I de efterfølgende underafsnit findes korte beskrivelser af årets ulykker inddelt efter gastype inklusiv dato for hændelse, postnummer og by.

2.1 Biogas

Der har i 2010 ikke været anmeldt nogen ulykker på biogasområdet.

2.2 Bygas



Sagsnr: 422-21-01922

29-04-2010

2100 København Ø

Brand i en gas tørretumbler i et møntvaskeri. Årsagen skyldes overfyldning af tørretumbler. Ingen personskade.

2.3 Naturgas



Sagsnr: 422-21-01890

06.01.2010

2920 Charlottenlund

Forpufning i kedel på grund af manglende lukning af magnetventiler. Bagerste element i kedlen sprang af og ruder i varmecentralen blev blæst ud. Ingen personskade.

Alder på kedel: 18 år



Sagsnr: 422-21-01898
19.04.2010

2635 Ishøj

CO udslip på grund af utæt brænderpakning (kl.11 problem). Kedel ikke anmeldt. Mulig CO-forgiftning af 1 person.

Alder på kedel: 6 år



Sagsnr: 422-21-01897
28.04.2010

8600 Silkeborg

Mulig CO-forgiftning efter tilstoppet brænder/fyrbox. Mulig lettere CO-forgiftning af 3 beboere. Lovpligtig service muligvis ikke overholdt. Overtrædelsessag.

Alder på kedel: 23 år



Sagsnr: 422-21-01903
26.05.2010

2730 Herlev

Brand i gasvandvarmer. Ilden har smeltet plastickassen på den eftermonterede aftrækssikring, som har dryppet ned på opbevarede ting under gasvandvarmeren og antændt dem. Branden er forårsaget af utæthed ved termo-sikring i gasarmatur. Den udsivende gas er efterfølgende blevet antændt af vågebluset. Ingen personskade.

Alder på apparat: 30 år



Sagsnr: 422-21-01906
17.06.2010

4030 Tune

Bryggers udbrændt. Gas ikke årsag, men ekstern styring til kedel kan have været årsag til brand. Kun materielle skader, ingen personskade.

Alder på kedel: 16 år



Sagsnr: 422-21-01917
20.10.2010

2880 Bagsværd

CO-forgiftning på grund af røgaftræk på en gaskedel. Aftrækket har ikke været tilstrækkeligt fikseret oven på kedlen. Det er sandsynligt at aftrækket er blevet "skubbet" uden for huset. 4 personer i tryktank for CO-forgiftning.

Alder på kedel: 1½ år



Sagsnr: 422-21-01920
11.11.2010

2840 Holte

Udledning af CO på grund af "glemt" afpropning i aftræk. 4 personer var til kontrol for kulilteforgiftning.

Alder på kedel: 11 år



Sagsnr: 422-21-01926
27.12.2010

6000 Kolding

Forpufning i dampgenerator på grund af forkert placering af tændbrænder, som medførte at gassen fra hovedbrænderen ikke blev antændt. Øverste del af dampgeneratorens kappe blev blæst af og luftkanal blev beskadiget. Ingen personskaade.

Alder på generator: 23 år



Sagsnr: 422-21-01927
19.08.2010

2730 Herlev

Gaskedel tilstoppet på grund af manglende rensning. Brændte ud under skørtet og med over 3000 ppm CO i røggassen. Gasinstallationen har haft årlig service. Ingen personskaade.

Alder på kedel: 22 år

2.4 Flaskegas



Sagsnr: 422-21-01900
29.03.2010

3770 Allinge

Anmodning fra Rigspolitiet om undersøgelse af gasvarmeovn og gasflaske i forbindelse med opstået brand. Ikke muligt at finde fejl eller mangler, der har været årsag til brandens opståen. 1 person forbrændt på ben og sviset hårene på arme, overskæg, øjenbryn og øjenvipper.



Sagsnr: 422-21-01902
01.01.2010*

8600 Silkeborg

Gaseksplosion på en pølsefabrik. Under rengøring flyttes 2 gasflasker, hvorved større utæthed opstår. Kun materiel skade. Ingen personskaade.

**) Den rigtige hændelsesdato er 1-7-2009 – men da hændelsen af uvisse årsager ikke figurer i 2009 statistikken, er den talt med i 2010 statistikken i stedet for.*



Sagsnr: 422-21-01912
01.09.2010

6000 Kolding


Gaseksplosion i en pølsevogn. 2 personer forbrændt. Ulovlig konstruktion leveret af pølsevognsfabrikant i kombination med uautoriseret arbejde efterfølgende af pølsevognsejer.



Sagsnr: 422-21-01921
12.11.2010

8832 Skals

Brand i gasflaske under brug af gasvarmeovn. Årsagen var glemt afmontering af forsegling på gasflaske før regulatormontage. 1 person fik alvorlige 1 og 2.grads forbrændinger.



Sagsnr: 422-21-019
13.10.2010

8840 Rødkærsbro

Ekspllosion fra gasdåse i en servicebil. Ukendt årsag. Ingen personskade.

2.5 Lightergas

Der har i 2010 ikke været anmeldt nogen ulykker på lightergasområdet.