

Afbrydere foran brugsgenstande (§ 661 c)

I henhold til stærkstrømsreglementets § 661 c skal der i den faste installation foran enhver brugsgenstand anbringes en afbryder, som kan afbryde strømforsyningen til brugsgenstanden.

Ved installationer til maskiner m.m. i håndværks- og industrivirksomheder har der været fremsat ønsker om at kunne slutte maskinerne til installationer i kabelbakker el. lign. med bøjelige ledninger. Herved har kravet til afbryder i fast installation vanskeligt kunnet opfyldes, når der samtidig skulle være bekvem adgang til afbryderen, jfr. reglementets § 661 d.

Elektricitetsrådet meddeler herved for sådanne installationer tilladelse til, at den krævede afbryder kan være anbragt på eller i brugsgenstanden, selv om denne tilsluttes med bøjelig ledning, forudsat at brugsgenstanden er stationær og fast tilsluttet (ikke stikkontakttilsluttet), og at afbryderen opfylder bestemmelserne for afbrydere i fast installation.