

13/6 - 1973

## Installationer i private indendørs svømmebaderum (afsnit 7 F, 1)

---

I henhold til stærkstrømsreglementets §§ 711 b og 712 a skal stikkontakter i private badeværelser, hvortil private indendørs svømmebaderum henregnes, anbringes i mindst 1,7 m højde over gulv og have virksom beskyttelseskontakt eller i mindst 1 m højde over gulv, såfremt stikkontakterne er tilsluttet en sekundær strømkreds (se § 1004 b) eller af DEMKO er godkendt som sikkerhedsstikkontakter. Stikkontakterne må kun anvendes for tilslutning af vaskemaskiner, tørrecentrifuger o. lign., håndhårtørrere, barbermaskiner og toiletdefrosterere.

Da der fra mange sider er fremkommet ønsker om i private indendørs svømmebaderum at kunne opsætte stikkontakter, dels i lavere højde end foranævnt, dels for tilslutning af bordlamper, lampetter o. lign. brugsgenstande, meddeler elektricitetsrådet herved, at installationer i private indendørs svømmebaderum kan udføres og anvendes efter følgende retningslinier:

Bassinrummet er hele det rum, hvori bassinet findes.

Bassinområdet er den del af bassinrummet, der ligger inden for en vandret afstand af 2,2 m fra bassinet.

Stikkontakter i bassinområdet skal forsynes over hver sin skilletransformer. Fælles skilletransformer kan dog anvendes, såfremt sekundærspændingen på transformeren ikke overstiger 65 V mellem lederne eller til jord.

Den øvrige installation i bassinrummet og i tilstødende rum med direkte adgang til bassinrummet skal forsynes over højfølsomt fejlstrømsrelæ. For denne installation kræves ikke jordelektrode og beskyttelsesleder, medmindre ekstrabeskyttelse skal udføres med beskyttelsesleder i henhold til reglementets afsnit 10. Kravet om HFI-relæ gælder ikke for fast tilsluttede (ikke stikkontakttilsluttede) brugsgenstande i nævnte tilstødende rum.

Installationen i bassinområdet skal i øvrigt opfylde bestemmelserne for installationer i private badeværelser, idet bassinet sidestilles med badekarret, dog med følgende undtagelser:

Ovennævnte stikkontakter i bassinområdet tillades anbragt mindre end 1,7 m over gulv og kan anvendes for tilslutning af andre brugsgenstande end de i § 712 a nævnte.

Stærkstrømsreglementets afsnit 7 F, 1 vil snarest muligt blive ændret i overensstemmelse med foranstående.