14/3 - 1973

Afslutning af fast installation direkte i belysningsgenstande (§ 703 g)

Ved udførelse af lysinstallationer i lokaliteter, for hvilke der kræves stænktæt afslutningsmateriel, er det i visse tilfælde tilladt at anvende belysningsgenstande med en mindre tæthedsgrad end stænktæt.

Da elektricitetsrådet er blevet bekendt med en del tilfælde, hvor den fast oplagte installation i mere brandfarlige rum (maskinsnedkerier o. lign.) var afsluttet direkte i belysningsgenstande, uden at der herved var opnået stænktæt afslutning af installationen, skal rådet henlede opmærksomheden på stærkstrømsreglementets \$ 703 g, hvorefter ledningsforbindelser i den faste installation skal udføres i materiel, hvis tæthedsgrad mindst svarer til de krav, som er anført i reglementet for afslutningsmateriel i omhandlede lokaliteter.

Rådet vil dog ikke kræve ændring foretaget ved allerede udførte lysinstallationer af ovennævnte art, hvor stænktæt afslutning ikke er opnået for den faste ledningsinstallation i armaturerne.