

Udtaget den:

1982-02-18

Udgået den:

1982-01-01

ELRÅD MEDDELELSE nr. 12/75

1975-06-11

Vedr. antal lysstikkontakter i køkkener (afsnit 6, § 31.3.1)

Bestemmelsen i stærkstrømsreglementet om, at der i køkkener skal være mindst 3 lysstikkontakter, er med ikrafttrædelsen af reglementets 2. udgave den 1. april 1975 udvidet, således at bestemmelsen nu også gælder fritidshuse, og således at der i kogenicher skal være mindst 1 lysstikkontakt.

Ændringen har givet anledning til en del henvendelser til elektricitetsrådet om, hvorledes bestemmelsen skal fortolkes, når der er tale om fritidshuse (herunder kolonihavehuse) med mindre køkkener eller med køkken som en del af et opholdsrum.

Elektricitetsrådet meddeler herved, at bestemmelsen i reglementets afsnit 6, § 31.3.1, om mindst 1 lysstikkontakt i kogenicher kan bringes i anvendelse for mindre køkkener eller køkkener som en del af et opholdsrum i fritidshuse, forudsat at byggemyndighederne ikke stiller krav om, at disse køkkener udføres og indrettes efter de samme bestemmelser, som gælder for køkkener i helårshuse.

Man gør samtidig opmærksom på, at den krævede lysstikkontakt i kogenicher, også for fritidshuse, skal have virksom beskyttelseskontakt eller være omfattet af en anden forskriftsmæssig ekstrabeskyttelse, jfr. reglementets afsnit 10, § 17.1.2.