ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160 1123 København K Telefon (01) 11 65 82 Udiagot don: 1983-02-22 ELRAD MEDDELELSE nr. 3/78

1978-02-24 Vedr. stærkstrømsreglementet afsnit 6, § 11.3.4

Placering af gruppetavler

Med virkning fra 1. april 1975 er det for beboelsesejendomme krævet, at enhver gruppeafbryder med eventuelle sikringer skal anbringes i den bolig, hvortil den hører.

Ved etablering af nye grupper i tilfælde, hvor bestående gruppetavler har været anbragt uden for boligen, har det været ønsket at kunne placere den nye gruppeafbryder på den bestående tavle, også selv om tavlen ikke i forvejen forsynede boligen (f. eks. ved ældre landbrugsejendomme med separate stikledninger for lys og kraft).

Elektricitetsrådet vil acceptere, at der ved omlægninger eller udvidelser af boliginstallationer anbringes gruppeafbrydere på tavler, som er installeret før 1. april 1975, under forudsætning af, at tavlen ikke flyttes.

Den nye gruppeafbryder kan ved en sådan placering ikke være den krævede afbryder for en brugsgenstand i boligen.