

Udtaget den: 1979-01-01

Udgået den: 1979-01-15

ELEKTRICITETSRADET

Gothersgade 160  
1123 København K  
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 2/76

1976-02-11  
Vedr. stærkstrømsreglementet  
afsnit 7, § 11.6.2

Armaturer  
for  
lysstofrør i brandfarlige lokaliteter

Stærkstrømsreglementets afsnit 130, Armaturer for lysstofrør, er trådt i kraft den 1. januar 1976. Der indførtes dermed samme inddeling i kapslingsklasser for armaturer for lysstofrør som for andre brugsgenstande.

Bestemmelserne i stærkstrømsreglementets afsnit 7, § 11.6.2, vedrørende armaturer for lysstofrør i brandfarlige lokaliteter udgår med virkning fra den 1. april 1976, således at disse armaturer fra denne dato skal følge de almindelige regler for brugsgenstandes kapslingsklasse.

I henhold til DEMKO-meddelelse nr. 6/75 kan eksisterende godkendelser for armaturer for lysstofrør udført i overensstemmelse med de hidtidige bestemmelser opretholdes indtil den 1. januar 1978.

Der gives hermed tilladelse til, at støvskærmede armaturer udført i overensstemmelse med de hidtidige bestemmelser, kan installeres i brandfarlige lokaliteter indtil den 1. juli 1978, når de desuden er lukket opadtil.