

MEDDELELSE
Elinstallationer
nr. 16/06

November 2006
MVE

**Stærkstrømsbekendtgørelserne afsnit 6B og afsnit 8 om
supplerende beskyttelse med HPFI afbrydere.**

Sikkerhedsstyrelsen har udgivet to nye Stærkstrømsbekendtgørelser:

Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6B:
Krav om supplerende beskyttelse med HPFI-afbryder
i nye installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 8:
Krav om supplerende beskyttelse med HPFI-afbryder
i eksisterende installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6B skal læses som et tillæg til og en skærpelse for visse installationer af Stærkstrømsbekendtgørelserne afsnit 6 og afsnit 6A, som omfatter nye installationer, medens Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 8 omfatter eksisterende installationer uanset om de nuværende eller tidligere installationsbestemmelser er anvendt for installationerne.

Hvor der i en eksisterende installation er installeret HFI afbryder, skal den ikke udskiftes med en HPFI afbryder. I nye installationer må der ikke installeres HFI afbrydere.

HPFI afbrydere i nye installationer og HPFI eller HFI afbrydere i eksisterende installationer skal være virksomme.

Bekendtgørelserne indeholder undtagelser for kravet om HPFI afbryder for særlige installationer eller materiel, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at installere HPFI afbryder. Det kan være af sikkerhedsmæssige - eller funktionsmæssige årsager. En tilsvarende sikkerhed skal så være opnået på anden måde.

SIKKERHEDSSTYRELSEN

Nørregade 63
6700 Esbjerg

Tlf 33 73 20 00
Fax 33 73 20 99

sik@sik.dk
www.sikkerhedsstyrelsen.dk
CVR-nr. 27 40 31 23

**ØKONOMI- OG
ERHVERVSMINISTERIET**

Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6B træder i kraft den 1. januar 2007.

Installationer, der er projekteret eller påbegyndt før 1. januar 2007, kan opfattes som eksisterende installationer, og det accepteres derfor, at den udvidede tidsfrist for eksisterende installationer iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 8 anvendes.

Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 8 i stærkstrømsbekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007 og kravene i nr. 4.1 og 4.2 skal være opfyldt senest 1. juli 2008.

Bekendtgørelserne sælges af Schultz (for Sikkerhedsstyrelsen).
