

Udtaget den: 1979-01-01

ELRÅD MEDDELELSE nr. 73 Udsat den: 1979-01-15

8/8 - 1973

Beboelsesejendomme. Afbrydere i forbindelse med sikringer for målerledninger og hovedledninger (§ 606 a, § 608 og § 660 d)

---

I henhold til stærkstrømsreglementets § 606 a kræves der ingen afbryder i forbindelse med målerledningssikringer, men ved hovedledningssikringer skal der anbringes afbryder, jfr. reglementets §§ 608 og 660 d.

Ved kollektiv måling ændrer en del målerledninger navn til hovedledninger, og i sådanne tilfælde, hvor installationen i øvrigt er uændret, har elektricitetsrådet efter anmodning tilladt udeladelse af afbryder ved sikringerne foran ledningerne.

Elektricitetsrådet meddeler herved for beboelsesejendomme, også hvor der ikke er tale om kollektiv måling, men blot om en flytning af måleren f. eks. til kælderen, tilladelse til at udelade afbryder ved omhandlede sikringer under forudsætning af, at udskiftning af sikringerne kun foretages ved elleverandørens foranstaltning eller af en autoriseret elektroinstallatør.

Stærkstrømsreglementet vil snarest muligt blive ændret i overensstemmelse med foranstående.