

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

1978-03-08
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 6, §§ 12.2.4 og 13.1.4

Tilledninger over hængeløfter og tremmeløfter

Elektricitetsrådet er blevet bekendt med en del tilfælde, hvor tillædninger til belysningsgenstande på nedhængte lofter eller til belysningsgenstande (pendler m.m.), som hænger ned fra lofterne, anvendes på en sådan måde, at de får karakter af en fast installation, enten fordi der ikke er installeret det nødvendige antal tilslutningssteder, eller fordi tilslutningsstederne er anbragt for langt fra belysningsgenstandene, f. eks. i et andet rum.

Denne form for installationer er i strid med stærkstrømsreglementets afsnit 6, §§ 12.2.4 og 13.1.4.

Ved nedhængte lofter tillader elektricitetsrådet imidlertid, at tilslutningssteder og tillædninger anbringes over lofterne, når følgende betingelser samtidig opfyldes:

- Tilslutningsstederne og tillædningerne skal være let tilgængelige (d. v. s. at hængeloftet let skal kunne nedtages, eller at loftet bl. a. ved tremmeløfter har tilstrækkelig store åbninger for adgang til ledninger og dåser).
- Hvert tilslutningssted skal være anbragt tæt ved belysningsgenstanden eller tæt ved gennemføringsstedet i det nedhængte loft, således at tillædninger af nødvendig længde undgås.
- En tillædning skal føres frit direkte fra tilslutningsstedet til belysningsgenstanden eller til gennemføringsstedet uden ophæng eller med et enkelt ophæng.
- Tillædninger må ikke ligge på det nedhængte loft, dele deraf, rør-systemer el. lign.
- Eventuelle gennemføringer for tillædninger i det nedhængte loft skal udføres med solide isolerende bøsninger.

