

Udgået den: 5 DEC. 1995

Udgået den: 01 JAN. 1996

ELEKTRICITETSRADET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 9/87

1987-10-05
Vedr. Stærkstrømsreglementet

Ændringer

i

Stærkstrømsreglementet

Med virkning fra 1. januar 1988 er der foretaget følgende ændringer i Stærkstrømsreglementet:

Afsnit 4

- § 12.5.1 I noten er henvisningen til Nærføringsudvalgets bekendtgørelse ændret fra nr. 10 til nr. 21 fra februar 1985. Desuden er der tilføjet en note, der angiver, hvor ovennævnte bekendtgørelse kan fås.

Afsnit 5

- § 5.4.1 Bestemmelsen er ændret, således at der ikke længere er krav om måling af jordingsanlægs overgangsmodstand til jord hvert sjette år uanset stationens driftsspænding. Det er nu op til driftslederen ud fra sin erfaring at bestemme, hvor ofte det er nødvendigt at måle overgangsmodstanden for at sikre sig, at bestemmelserne i afsnit 4, § 9 er overholdt.

Det tidligere krav i undtagelsen, om at jordingsanlæggets forbindelser skal gennemgås med henblik på konstatering af korrosion og fejl, dels hvert sjette år, og dels i tilfælde, hvor der har været overslag til jordforbundne dele, er bibeholdt (ny § 5.4.2).

Afsnit 5-6

- Bilag 1 Listen over AUS-klasse I opgaver er udvidet med 2 nye opgaver.

Afsnit 7

- § 9.3.1 Bestemmelsen er ændret således, at der som ledning i fast installation i våde områder må anvendes kanalskinnesystemer. Tilladelsen har 3 nærmere angivne særlige betingelser som forudsætning.