

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 16/78

1978-09-13
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 6, § 26.2.4

Tilledninger til brugsgenstande

Ifølge stærkstrømsreglementet kræves, at en tilledning normalt skal sluttes til den faste installation i det rum, hvor brugsgenstanden anvendes.

Bestemmelsen anses for opfyldt, selv om tilledningen føres gennem en skabsvæg el. lign. til et tilslutningssted i samme rum (f. eks. anbragt i et tilstødende skab eller på rummets væg), forudsat

- at tilslutningsstedet er tilgængeligt,
- at ledningen med en eventuel stikprop let kan fjernes (se nedenstående eksempel, som viser brugsgenstanden set forfra og fra oven).

