

4. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST 2000-7053-1491		Nr.: 08-3702
		Udgave: 1
		Dato: 2006-10-20
Gyldig til: 2016-10-29		Systembetegnelse: IV - 338 cs
<h1>MÅLEANLÆG</h1>		
Producent	Dresser Wayne AB, Malmø, Sverige	
Ansøger	OK a.m.b.a	
Art	Stander med elektronisk tællerværk.	
Ændring	Standeren er hermed godkendt til udmåling af et blandingsprodukt af ethanol og benzin (se legale måledata).	
Type	SU 700	
Anvendelse	Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie i trafiksektoren. Udmåling af en blanding af ethanol og benzin (se legale måledata).	
1. LEGALE MÅLEDATA		
Væsketyper	Benzin, petroleum eller gasolie. Blandinger af benzin og ethanol. (Maksimalt 88% ren ethanol (E85)).	
Viskositetsområde for E85 (Ethanol/benzin)	(1,1 mPa S (+/- 10%) ved 20 °C)	
	Øvrige legale måledata uændret fra attest nr. 2000-7053-1491 og efterfølgende tillæg.	
BEMÆRK ! Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.		

2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

Verifikation

I henhold til gældende bestemmelser, samt såfremt den legale plombering er brudt eller defekt, med følgende undtagelse.
Efter plombebrud i en hydraulik eller en pulsgiver verificeres kun det tilsvarende måleorgan (delverifikation).
Efter plombebrud i den indvendige (fælles) elektronikenhed verificeres alle måleorganer.
Desuden verificeres efter andre indgreb, der kan have betydning for udmålingernes nøjagtighed.

Påskrifter

Eventuel **fjernregistreringsenhed** mærkes »ikke verificeret«

Skalaplade Kroner, liter, kroner pr. liter eller øre pr. liter.
Verifikationen gælder kun detaillitertælleren.

Ved synsglas Glasset skal være fyldt.
(Godkendt uden synsglas ved benzin).

Verifikation Til benzin, petroleum eller gasolie.
Til blanding af ethanol og benzin.
Systembetegnelse, TS-nr., Fabr. nr.
Max. liter pr. min.
Verifikationen gælder kun udmåling over liter.

Mærkatskilt Skilt for verifikationsmærkater er placeret på type/
verifikationsskilt eller separat skilt. Dobbeltsidige
standere skal have ét sådant skilt på hver side. Det
udformes således, at måleorganernes placering/
bogstavbetegnelse klart fremgår, og så der er
plads til at anbringe verifikationsmærkater for hvert
måleorgan.

Standeren må kun forsynes med ét verifikationsskilt.

Øvrige verifikationsbestemmelser uændret fra attest nr. 2000-7053-1491 og efterfølgende tillæg.

3. KONSTRUKTION

Standeren er konstrueret, så fjernbetjeningsudstyr og kioskudstyr kan tilsluttes, uden at standerens målefunktion påvirkes.

Øvrige konstruktion uændret fra attest nr. 2000-7053-1491 og efterfølgende tillæg.

4. DOKUMENTATION

Ansøgning 2000-7053-1491, 2001-7053-1680, 2002-7053-1776, 2003-7053-1856 og 08-3702.

Med dette tillæg forlænges typegodkendelsens gyldighedsperiode til 29. oktober 2016.