

Udtaget den: 5 DEC. 1985

Udgået den: 01 JAN. 1996  
ELRÅD MEDDELELSE nr. 14/86

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160  
1123 København K  
Telefon (01) 11 65 82

1986-06-23

Vedr. stærkstrømsreglementet

Ændringer  
af  
stærkstrømsreglementet

Med virkning fra 1. januar 1987 er der foretaget følgende ændringer i stærkstrømsreglementet:

Afsnit 1

- § 3.1.1      Noten med henvisning til § 3.4.2 er udgået.
- § 3.4.2      Bestemmelsen er udgået. Der er ikke længere behov for de årlige indberetninger til Rådet af nye og ombyggede højspændingsinstallationer og -ledningsanlæg under 30 kV.
- § 4            Bestemmelserne vedrørende anmeldelse til andre myndigheder m.fl. er ajourført.

Afsnit 2

- § 9.2.1      De to undtagelser er slået sammen til en enkelt mere omfattende undtagelse.
- § 9.2.2      Der er tilføjet en undtagelse med samme indhold som undtagelsen i afsnit 5-2, § 4.5.1, således at der er harmoni mellem udførelses- og driftsbestemmelserne.
- § 24.1.1     I bestemmelserne om kobling af driftsstrømme i lavspændingsstationsanlæg er tilføjet den samme undtagelse som for højspændingsstationsanlæg. Desuden er tilføjet en undtagelse 2, der angiver, at der kan anvendes sikringsadskillere til kobling af driftsstrømme, forudsat at sikringsstørrelsen er højst 315 A ved almindelige afgange og 100 A ved afgange til kondensatorbatterier.
- § 24.1.2     I bestemmelserne om kobling af kortslutningsstrømme er tilføjet tilsvarende undtagelser som ved kobling af driftsstrømme i § 24.1.1.

Afsnit 5-2

- § 4.3.1      Bestemmelsen er ændret, således at den svarer til bestemmelsen for udførelse af stationsanlæg (afsnit 2, §§ 9.2.1 og 24.1.1).
- § 4.5.1      Bestemmelsen er ændret, således at den svarer til bestemmelsen for udførelse af stationsanlæg (afsnit 2, §§ 9.2.2 og 24.1.2).

**Afsnit 5-2**

- § 4.9.1 Der er indført et krav om, at indsætning og udtagning af knivsikringer kun må foretages af et dertil konstrueret isolerende sikringsgreb. Desuden skal der anvendes en sådan personlig beskyttelsesudrustning, at den person, der indsætter eller udtager sikringer, ikke udsættes for fare ved en eventuel lysbue.

**Afsnit 5-4**

- § 3.3.1 VDE 683, Teil 1/6.79 ændret til VDE 0683, Teil 1, Okt. 1984.

**Afsnit 5-6**

- Bilag 1 Listen over AUS-klasse 1 opgaver er udvidet med 4 nye opgaver.