



**Afsnit 107-1
Stikpropper og stikkontakter
til brug i boliger o.l.**

**Del 1
Almindelige bestemmelser
og**

Afsnit 107-2-D1

**Del 2
Særlige bestemmelser for
danske systemer**

Elektricitetsrådet har i medfør af lov nr. 251 af 6. maj 1993 (Stærkstrømsloven) § 7 ændret Stærkstrømsreglementets

afsnit 107-1 Stikpropper og stikkontakter til brug i boliger o.l.
Del 1. Almindelige bestemmelser

afsnit 107-2-D1 Del 2. Særlige bestemmelser for danske systemer

Ændringerne udgives som erstatningsblade til afsnit 107-1, mens de for afsnit 107-2-D1 udgives som en ny 3. udgave.

Ændringerne kan sammenfattes på følgende måde:

- Det er ikke længere tilladt at udføre faste stikkontakter med blindhul for jordben.
- Transportable stikkontakter (forlængerled og multistikkontakter) kan valgfrit udføres med eller uden blindhul for jordben.
- Visse typer af faste stikkontakter ændres til at have 13 A mærkestrøm, og det vil være valgfrit at anvende 10 eller 13 A mærkestrøm for visse typer af transportabelt materiel.
- Det danske særkrav i afsnit 107-1, § 27.1.1, om forhøjet varmesikkerhed for isolermaterialet omkring stikkontacters huller for indføring af stikben er bortfaldet.

Ændringerne træder i kraft 1998-04-01 med en overgangsperiode for nye konstruktioner af stikkontaktmateriel indtil 1998-10-01 og indtil 1999-10-01 for eksisterende typer.

Ændringerne er notificeret efter direktiv 83/189/EØF (Informationsdirektivet). I notifikationen er det oplyst, at stikpropper og stikkontakter til brug i boliger o.l. kun tillades anvendt i Danmark, såfremt de er i overensstemmelse med ovennævnte afsnit af Stærkstrømsbekendtgørelsen. Som dokumentation for overensstemmelse anerkendes fabrikantens egne prøvninger eller prøvninger udført af et anerkendt prøvningslaboratorium. Hvis certifikat med ret til at benytte godkendelsesmærke ønskes, kan den fælles ordning under IECCE om anerkendelse af prøvningsresultater anvendes. Nærmere oplysninger om denne ordning kan fås hos DEMKO A/S, Postboks 514, 2730 Herlev.