

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 19/79

1979-10-10
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 10, § 10.5.1

Ekstrabeskyttelse

i

bygninger opført før 1. januar 1972

Ved anvendelse af højfølsomme fejlstrømsafbrydere er det i henhold til stærkstrømsreglementets afsnit 10, § 10.5.1, pkt. 7, tilladt at udelade jordelektrode og beskyttelsesleder bl. a. ved udførelse af ekstrabeskyttelse i boliger, butikker og kontorer i bygninger, der er opført før 1. januar 1972.

I anledning af, at kravet om ekstrabeskyttelse fra 1. januar 1979 er udvidet til bl. a. at omfatte det fri, meddeles det herved, at ovennævnte tilladelse til at udelade jordelektrode og beskyttelsesleder kun gælder for den del af installationen, der anbringes inde i bygningen.

Dette betyder, at nyetablerede tilslutningssteder - herunder stikkontakter - i det fri skal have forbindelse til beskyttelsesleder og jordelektrode, selv om de forsynes fra installationen i en bygning opført før 1. januar 1972. Denne fortolkning af bestemmelserne vil blive krævet overholdt for stikkontakter og andre tilslutningssteder, der etableres efter 1. januar 1980.