



**ELRÅD MEDDELELSE**

**Materiel nr. 13/95**

**ELEKTRICITETSRÅDET** Gothersgade 160, 1123 København K Tlf.: 33 11 65 82 Fax.: 33 91 19 50

**Afsnit 138-2-6**  
**Særlige bestemmelser for armaturer**  
**med indbygget transformer**  
**for glødelamper**

Elektricitetsrådet har i medfør af lov nr. 251 af 6. maj 1993 (Stærkstrømsloven) § 7 udstedt en ny bekendtgørelse (2. udgave) af

Afsnit 138-2-6    Belysningsarmaturer  
Del 2. Særlige bestemmelser for armaturer med indbygget transformer for glødelamper

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 1995, og samtidig ophæves 1. udgave af afsnit 138-2-6.

Afsnit 138-2-6 er en oversættelse af den internationale publikation

IEC 598-2-6    Second edition, 1994-06:  
Luminaires for with built-in transformers for filament lamps

Oversættelsen er i overensstemmelse med den europæiske standard EN 60 598-2-6, September 1994, og indeholder ingen danske ændringer.

Ændringen i forhold til 1. udgave er ændring af et krav om transformerviklingernes indbyrdes isolation og udeladelse af en prøve for kortslutningssikkerhed i primærkredsen, idet disse forhold nu er dækket af afsnit 138-1 (3. udgave). Desuden er der foretaget nogle redaktionelle forbedringer.

Afsnittet træder i kraft med en overgangsperiode for nye konstruktioner indtil 1997-04-01. Eksisterende typer af armaturer, som er udført efter den hidtidige udgave af afsnit 138-2-6, kan fortsat leveres af fabrikant eller importør indtil 2000-07-01.