

Udtaget den: 1983-11-18

Udgået den: 1984-01-01

ELEKTRICITETSRADET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 11/82

1982-06-25

Vedr. stærkstrømsreglementet

Ændringer
af
stærkstrømsreglementet

Ministeriet for offentlige arbejder har med gyldighed fra 1. oktober 1982 foretaget følgende ændringer af stærkstrømsreglementet:

Afsnit 2

- § 5.1.1 Første undtagelse er ændret således, at det klart fremgår, at fasekompenseringsanlæg hørende til installationer, der forsynes direkte fra stationsanlægget, og afgående ledninger fra tavler hørende til sådanne installationer, også må anbringes i stationsrummet.

Afsnit 3

- § 28.6.1 Bestemmelserne er ændret således, at endetræksisolatorer altid skal anvendes i endepunkter, uanset ledningsfagets spændvidde.

Afsnit 6

- § 6.3.1 Bestemmelsen er ændret således, at der for beskyttelsesledere i tre- og firleder kabler og kappeledninger med beskyttelsesledertværsnit 50 mm² og derover ikke kræves grøn/gul mærkning over hele længden, men kun mærkning ved enderne.

Afsnit 10

- § 15.3.1 Bestemmelsen er ændret ligesom afsnit 6, § 6.3.1.
- § 18.1.1 Ud fra det synspunkt, at offentligt tilgængelige automater, der betjenes af publikum, skal ekstrabeskyttes, er eksemplerne i noten til § 18.1.1, pkt. 15, udvidet med "vare- og musikautomater".

Afsnit 15

- § 12.1 Bestemmelsen er ændret ligesom afsnit 6, § 6.3.1.