

MEDDELELSE

Gasinstallationer

nr. 2/05

November 2005

MVE

Revision af Gasreglementets Afsnit B-4

Pr 1. december 2005 ikraftsættes ændring nr. 1 i Gasreglementets Afsnit B-4.

Baggrund

Den væsentligste årsag til dette ændringsforslag er en udløber af arbejdet med at fjerne unødige, administrative byrder for erhvervs-livet. Her foreslår Sikkerhedsstyrelsen, at autorisation til indregule-ring af større gasfyrede anlæg udgår og erstattes med personer som har gennemgået og bestået den kompetencegivende prøve i indre-gulering og funktionsprøvning af gasfyrede anlæg over 135 kW og som er ansat i en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt kompetent virk-somhed.

Yderligere er effektgrænsen for udarbejdelse af projekt hævet fra 600 kW til 1200 kW for traditionelle centralvarmeanlæg, samt ind-ført reducerede krav til arealåbninger for rumventilation for natur-gasinstallationer opbygget af gasforbrugende apparater med lukket forbrændingskammer og vilkår for den ansvarlige kompetente per-sons uddelegering af opgaver.

Endelig er der angivet alternativ til røntgenkontrol og foretaget ret-telser i formlerne til tryktabsberegninger, hvilket medfører, at der er udarbejdet nye sider til bilag 6.

Ændringsforslaget

Der er foretaget ændringer i følgende afsnit:

- **2.1** - For anlæg af klasse 0,1 i forbindelse med traditionelle centralvarmeanlæg, er kravet for udarbejdelse af projekt øget fra en indfyret effekt på 600 kW til 1200 kW, og indfø-relse af godkendte kompetente virksomheder.
- **2.3** - Godkendte kompetente virksomheder er indført i tek-sten.
- **2.4** - Efter midlertidig ibrugtagningsgodkendelse er indført en gyldighedsperiode på 2 måneder.
- **3.6** - Farvekode er ændret fra RAL 6021 til RAL 6019.

SIKKERHEDSSTYRELSEN

Nørregade 63

6700 Esbjerg

Tlf 33 73 20 00

Fax 33 73 20 99

sik@sik.dk

www.sikkerhedsstyrelsen.dk

CVR-nr. 27 40 31 23

ØKONOMI- OG

ERHVERVSMINISTERIET

- **3.8** - Der er tilføjet, at rør og fittings af anden kvalitet kun må anvendes efter godkendelse af Sikkerhedsstyrelsen.
- **4.5** Der er indført, at korrektion for luftoverskud skal beregnes efter fabrikantens vejledninger. I tabel 21 - rumventilation - er arealerne i første række mellem A og B installationer ombyttet og et ekstra underafsnit 4.5.1.7 er indsat, for naturgasinstallationer opbygget af gasforbrugende apparater med lukket forbrændingskammer med reduceret krav til ventilation.
- **5.1** - I underafsnit 5.1.9 er med en startbelastning over 135 kW slettet i teksten.
- **6.1** - Der er sket ændringer i underafsnit 6.1.8, 6.1.9 og 6.1.10. I disse underafsnit er personer med autorisation ændret til 'personer som har gennemgået og bestået den kompetencegivende prøve i indregulering og funktionsprøvning af gasfyrede anlæg over 135 kW og som er ansat i en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt kompetent virksomhed'.
- **6.7** - I underafsnit 6.7.5. indført målt O₂ og hvor Miljøstyrelsen stiller krav.
- **7.2** - Ændringer vedrørende personer med autorisation som angivet under afsnit 6.1. I underpunkt 7.2.4 er præciseret, at kompetente eftersyns- og servicevirksomheder, er virksomheder, som har opnået godkendelse af Sikkerhedsstyrelsen som kompetente virksomheder.
- **7.3** - Efter pkt. b) er tilføjet vilkår for uddelegering af arbejde til driftspersonale uden gasteknisk uddannelse.
- **Bilag 1** pkt.1 - Der er overført definitionerne fra Lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003 for gasleverandør og gasmateriel, samt definitioner på forkortelser. Endvidere er det præciseret hvad en sikkerhedsbegrænser er.
- **Bilag 4** pkt. 5 - Sidste afsnit vedrørende brudforlængelse for bolte er fjernet.
- **Bilag 6** - Hele bilaget er revideret med nye sider - i alt 7 sider.
- **Bilag 10** - Punkter er rettet fra store til små bokstaver.
- **Bilag 11** - Indhold er rettet til Bekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003 og Bekendtgørelse nr. 1038 af 8. december 2003.

For dem der ønsker en trykt udgave bliver det muligt at købe rettelsesblade såvel som en ny konsolideret udgave af afsnittet:

Pris ex. moms

Rettelsesblade til Gasreglementets Afsnit B-4.....60 kr.

Gasreglementet Afsnit B-4 - Ny konsolideret udgave
(kan købes hos Schultz fra januar 2006).....340 kr.

Afsnittet sælges af Schultz (for Sikkerhedsstyrelsen).

Sikkerhedsstyrelsen skal ligeledes gøre opmærksom på, at afsnittet samt rettelsesbladene kan downloades i en elektronisk udgave fra Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside (fra d. 1. december 2005):

<http://www.sikkerhedsstyrelsen.dk/Professionelle/Gas- og VVS-branchen/Love og regler/Gasreglementet.html>
