Udtaget den: 1983-02-22

Udgået den: 1983 -04 -01 ELRÅD MEDDELELSE nr. 1/76

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160 1123 København K Telefon (01) 11 65 82 1976-02-11 Vedr. stærkstrømsreglementet afsnit 5, §§ 8.2.2 og 11

Støvsugning af 10 - 20 kV indendørs stationsanlæg under spænding

To elleverandører har for nylig ansøgt elektricitetsrådet om tilladelse til at foretage støvsugning af 10 og 15 kV indendørs stationsanlæg under spænding under anvendelse af et specielt til formålet fremstillet støvsugerudstyr af bestemt fabrikat og type.

I henhold til definitionen i stærkstrømsreglementets afsnit 5, § 2.3.3, er arbejde af denne art omfattet af bestemmelserne i samme afsnits § 11 vedrørende arbejde på højspændingsanlæg under spænding (AUS) og § 8.2.2 vedrørende det til arbejdet anvendte personales kyndighed.

Elektricitetsrådet har meddelt de to elleverandører dispensation fra disse bestemmelser, således at det ansøgte kunne tillades inden for de pågældende to forsyningsområder på betingelse af,

- 1. at der ikke til arbejdet anvendes andet støvsugerudstyr end det pågældende, som ansøgningerne omhandler, og
- at arbejdet udføres under nøje overholdelse af en særlig sikkerhedsinstruks, som rådet har udarbejdet i samråd med DEFU's AUS-komite, gældende for 10 - 20 kV anlæg og for støvsugerudstyr af omhandlede fabrikat og type.

Andre elleverandører vil efter ansøgning til elektricitetsrådet kunne opnå tilsvarende dispensation.