

ELEKTRICITETSRADET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 7/84

1984-01-27
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 10, § 10.6.5

**Montering
af
fejlstrømsafbrydere**

Den 1. januar 1984 trådte følgende bestemmelse i stærkstrømsreglementets afsnit 10 i kraft:

§ 10.6.5 Fejlstrømsafbrydere skal monteres lodret.

Elektricitetsrådet vil imidlertid indtil videre acceptere, at fejlstrømsafbrydere, der er konstrueret til montering i andre stillinger end lodret, anbringes i overensstemmelse med fabrikantens eller den ansvarlige forhandlers monteringsanvisning. Monteringsanvisningen skal for registreringspligtigt materiale godkendes af DEMKO.