

Udtaget den: 1983 - 02 - 22

Udtaget den: 1983 - 04 - 01

ELEKTRICITETSRADET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 30/81

1981-10-07
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 10, § 16.5

Jordelektroder
for
ekstrabeskyttelse
i
områder i eller ved højspændingsstationer

Ministeriet for offentlige arbejder har med gyldighed fra 1. januar 1982 udvidet stærkstrømsreglementets afsnit 10, § 16, med følgende nye bestemmelse:

16.5 Højspændingsstationers jordingsanlæg.

- 16.5.1 I områder i eller ved højspændingsstationer, der er under indflydelse af stationspotentialaet, skal jordingsanlægget for driftsmæssige og beskyttende jordforbindelser anvendes som elektrode for ekstrabeskyttelse.

Hensigten med bestemmelsen er at imødegå risikoen for farlige potentialforskelle ved jordslutninger i højspændingsanlæggene.