

Udtaget den: 1979-01-01

Udgået den: 1999-01-15

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 6/76

1976-04-07
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 6, § 27.2.2

Dåser og underlag
for
afbrydere og stikkontakter

Med gyldighed fra den 1. juli 1977 er stærkstrømsreglementets afsnit 6, § 27.2.2, blevet ændret således, at der bag alle afbrydere og stikkontakter, også når de er indfældet i dørindfatninger, skal anvendes reglementerede dåser eller underlag.

I denne forbindelse meddeles, at træ fra samme dato ikke må anvendes som underlag for afbrydere og stikkontakter i stedet for reglementerede dåser, d.v.s. at f. eks. træklodser ikke må anvendes som underlag for installationsafbrydere og stikkontakter i stedet for en dåse.

Bestemmelsen omfatter ikke materiel monteret på tavler udført efter afsnit 6, del 5 (§§ 32-35).