



Kommunernes kontrol i detailleddet


25. Juni 2012



Hvad gør vi fra kommunens side for at få et sikkert nytår i forbindelse med oplag og salg af konsumfyrværkeri.

- Statistik
- Ansøgninger – Tilladelser – Anmeldelser
- Folder.
- Typiske fejl.

Fyrværkeristatistik



	2007	2008	2009	2010	2011
Samlet antal fyrværkerisager	233	271	272	287	269
Fyrværkeritilladelser for festfyrværkeri	33	44	34	24	29
Antal arrangementer for festfyrværkeri	58	50	38	38	42
Fyrværkeritilladelser for scenefyrværkeri	37	58	56	52	59
Tilladelser til andre pyrotekniske artikler	20	15	5	3	8
Sager for oplag i containere vedr. nytårsfyrværkeri	8	9	10	12	11
Sager for salgssteder i det fri vedr. nytårsfyrværkeri	17	16	19	27	23
Sager vedr. anmeldelse fra oplag/salg i detaileddet, konsumfyrværkeri	81	83	95	111	116
Sager vedr. anmeldelse fra oplag/salg i detaileddet, helårsfyrværkeri		3	8	2	0
Eftersyn af containere (Steder fra en til 9 containere)	16	18	16	11	11
Eftersyn af salgssteder i det fri	17	16	19	23	23
Eftersyn af butikker, der har anmeldt fyrværkerioplag/salg	70	71	85	32	102
Politianmeldelser	7	12	7	4	4
Eftersyn af festfyrværkeri	4	3	4	2	4
Eftersyn af scenefyrværkeri	10	5	4	6	4

KØBENHAVNS BRANDVÆSEN

 Forebyggelse og Indsats
 Bag Rådhuset 3 - 1550 København V.

Anmeldelse af oplag og salg af fyrværkeri

gældende for oplag op til 12,5 / 25 kg NEM og 12,5 kg NEM på salgssted.

Salgs- og oplagsstedets adresse.

Navn:			Tlf.:
Adresse:			By:
Nr.:	Post nr.:		

Ansvarlig for salg og oplag.

Navn:			Tlf.:
Adresse:			By:
Nr.:	Post nr.:		

Salgsperiode.

Salg af konsumfyrværkeri starter den (tidligst den 1. december).

Beskrivelse af salgs- og oplagssted.

Oplagets vægt.

På salgsstedet kg NEM

På oplagsstedet kg NEM

Oplagsrummets anvendelse (jf. Økonomi- og Erhvervsministeriets (Sikkerhedsstyrelsens) bekendtgørelse nr. 1424 af 16. december 2009, § 21):

- ☐ Udelukkende til konsumfyrværkeri
☐ Både til lagerrum og konsumfyrværkeri
☐ Andet:

Krav til indretning af salgs- og opbevaringssted kan findes i Økonomi- og Erhvervsministeriets (Sikkerhedsstyrelsens) Bekendtgørelse nr. 1424 af 16. december 2009, (se vejledningen side 2).

Erklæring:

Den ansvarlige for salg og oplag af fyrværkeri erklærer herved, at ovenstående oplysninger er korrekte og at personalet er instrueret i ordensreglerne, som anført i Bekendtgørelse nr. 1424 af 16. december 2009, bilag 1, Tekniske Forskrifter, kapitel 2.9.

Dato:	Underskrift (navn ved elektronisk ansgøning):
-------	---

Forebyggelse og indsats
Bag Rådhuset 3
1550 København V

**KØBENHAVNS
BRANDVÆSEN**

Kontrolskema for opbevaring og salg af fyrværkeri i butik der er anmeldelses pligtig:

Matr.nr.:	Emne:	Forretningsadresse:
		Objektets beliggenhed:
Kontaktperson / daglig leder:		For objektet deltog:
		Eftersyn foretaget af: Dato:

På salgsstedet i butik (maks. 12,5 kg NEM):

Instruktion af personale:

<input type="checkbox"/>	Er personalet instrueret i ordensreglerne?	
<input type="checkbox"/>	Ved personalet, hvor brandslukningsmateriellet er placeret?	
<input type="checkbox"/>	Er personalet instrueret i, hvorledes brandslukningsmateriellet virker?	
<input type="checkbox"/>	Er personalet instrueret i korrekt håndtering og opbevaring af fyrværkeriet på salgsstedet?	
<input type="checkbox"/>	Er der udlevering af lovpligtige vejledninger og sikkerhedsinformation (§28).	

Indretning og opbevaring:

<input type="checkbox"/>	Er salgsstedet placeret i flugtvej eller adgangsvej (skal i så fald flyttes)	
<input type="checkbox"/>	Er der placeret slukningsmateriel på et synligt sted nær salgsstedet.	
<input type="checkbox"/>	Består udstillingen af attrapper.	
<input type="checkbox"/>	Er fyrværkeriet placeret i lukkede kasser?	
<input type="checkbox"/>	Hvor meget fyrværkeri er der på salgsstedet?	_____ kg NEM
<input type="checkbox"/>	Er fyrværkeri, der må sælges ved selvbetjening, placeret de foreskrevne 5 meter fra salgsstedet?	
<input type="checkbox"/>	Er døren til det tilstødende lagerlokale lukket?	

+ Skiltning:

<input type="checkbox"/>	Er der opsat de påkrævede skilte med forbud mod rygning og brug af åben ild?	
<input type="checkbox"/>	Er placeringen af brandslukningsmateriel markeret ved skiltning.	

Tilstødende lager (maks. 25 kg NEM):

Opbevaring i det tilstødende lager

<input type="checkbox"/>	Er fyrværkeriet opbevaret i lukkede kasser?	
<input type="checkbox"/>	Er der mere end et <u>anbrudt</u> kolli af hver fyrværkeriartikel der forhandles.	
<input type="checkbox"/>	Hvor meget fyrværkeri er der på lageret?	_____ kg NEM
<input type="checkbox"/>	Er der placeret brandslukningsmateriel et synligt sted nær oplaget?	
<input type="checkbox"/>	Er fyrværkeriet stablet i overensstemmelse med TF. i <u>bekendtgørelsen pkt. 2.9.2</u> (stablingshøjden må ikke overstige 2 meter).	
<input type="checkbox"/>	Er opbevaringsstedet rent og ryddeligt?	
<input type="checkbox"/>	Er døren til lageret lukket?	
<input type="checkbox"/>	Er flugtvejene frie og ryddelige i hele deres brede?	

Skiltning:

<input type="checkbox"/>	Er der opsat de fornødne skilte med forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild	
<input type="checkbox"/>	Er placering af brandslukningsmateriel markeret ved skiltning.	



**SALG AF KONSUMFYRVÆRKER
FRA ANMELDESESPLOIGTIG
BUTIK**



**Københavns Brandvæsen
Forebyggende Afdeling**

H. C. Andersens Boulevard 23

1553 København V

Telefon 33 66 29 45

www.brand.kk.dk

Juli 2010



En virksomhed i
Københavns Kommune













