



## MEDDELELSE Elinstallationer

nr. 14/09

(Erstatter Elinstallationer nr. 9/05)

Februar 2009

MVE

### Toårig kontrol af elektriske installationer i forsamlingslokaler

Fra 12. juli 2000 blev der indført krav om, at alle landets forsamlingslokaler, herunder diskoteker til mere end 150 personer, en gang om året skal have den elektriske installation kontrolleret og have udstedt en attest, som skal anbringes synligt for publikum.

Sikkerhedsstyrelsen har vurderet, at det vil være sikkerhedsmæssigt forsvarligt at installationen fremover kun kontrolleres hvert 2. år.

#### Omfang

Forsamlingslokaler omfatter følgende: Teatre, biografer, restaurationer, diskoteker, selskabslokaler, mødelokaler, koncertsale, udstillingslokaler, idrætshaller og andre bygninger og lokaler, der anvendes til lignende formål.

Ud over forsamlingslokaler beregnet til flere end 150 personer omfatter ordningen også forsamlingslokaler, der enkeltvis er beregnet til færre end 150 personer, når forsamlingslokalerne benyttes samlet af over 150 personer, og forsamlingslokalerne har fælles adgangs- og flugtveje.

Sikkerhedsstyrelsen kan bestemme, at afgrænsede grupper af installationer, der ellers vil falde ind under en kategori, hvor der skal foretages periodevis kontrol, undtages fra kravet.

SIKKERHEDSSTYRELSEN

Nørregade 63

6700 Esbjerg

Tlf 33 73 20 00

Fax 33 73 20 99

sik@sik.dk

www.sikkerhedsstyrelsen.dk

CVR-nr. 27 40 31 23

ØKONOMI- OG

ERHVERVS MINISTERIET

### **Kontrollen**

Kontrollen omfatter elektriske installationer, brugsgenstande og apparater m.v., der hører til forsamlingslokalet med tilhørende gange og flugtveje, vestibule, køkken, depotrum og andre lokaler med direkte tilknytning til det pågældende forsamlingslokale.

Kontrollen skal på foranledning af ejeren (lejerer, forpagter, bestyrer o.a.) af forsamlingslokalet foretages af en autoriseret elinstallatør efter nærmere udarbejdede retningslinier. Efter at eventuelle konstaterede fejl er rettet, skal elinstallatøren underskrive en elsikkerhedsattest som bevis på, at kontrollen er foretaget og at elinstallation og brugsgenstande, herunder nød- og panikbelysningen, ABDL-anlæg og varslingsanlæg er i orden og fungerer efter hensigten.

### **Elsikkerhedsattesten**

Når elinstallatøren har konstateret, at installationen er lovlig, skal han rapportere dette via Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside og herfra udskrive elsikkerhedsattesten. Elsikkerhedsattesten skal underskrives og udleveres til den, der driver forsamlingslokalet, og som har pligt til at anbringe attesten på et for publikum let tilgængeligt og synligt sted. Attesten skal fremstå i en holdbar udførelse.

Når der er udstedt en elsikkerhedsattest og denne er gyldig kan man undlade at indsende den krævede attest til kommunen (redningsberedskabet) med oplysninger om at flugtvejsbelysning herunder panikbelysning og varslingsanlæg er i driftklar stand, samt at ABDL-anlæg er funktionsdygtige.

Bekendtgørelsen om kontrolordningen, beskrivelse af ordningen og retningslinier for installationskontrol kan ses på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside under [www.sik.dk/Professionelle/El/Kontrolordning-for-forsamlings-lokaler](http://www.sik.dk/Professionelle/El/Kontrolordning-for-forsamlings-lokaler).

---