

Stærkstrømsreglementet af 1962.

Afdeling B, afsnit 9. 2. udgave

---

Ovennævnte 2. udgave træder i kraft den 1. april 1975. Da nye bestemmelser og ændringer i forhold til 1. udgave ikke er markeret i marginen, således som det sker ved udsendelse af erstatningsblade, gives der nedenfor en oversigt over de væsentligste ændringer og nye bestemmelser, idet bemærkes, at mindre ændringer, redaktionelle ændringer og ændringer af opstillingsmæssig art ikke er medtaget.

§

- 1 Gyldighedsområdet er ændret, således at bestemmelserne gælder for både primære og sekundære højspændingsinstallationer. Bestemmelserne for primære højspændingsinstallationer er overført fra afsnit 6, 1. udgave.
- 3 Bestemmelserne svarer i princippet til, hvad der gælder for lavspændingsinstallationer.
- 6.2.1 Aluminiumledere accepteres i primære højspændingsinstallationer. Grænsen for mindste kobberledertværsnit 6 mm<sup>2</sup> er slettet.
- 6.2.2 Det er tilladt at anvende bøjelige kappeledninger med isolation og holdbarhed svarende til de foreliggende driftsforhold.
- 9.6.1 Isolerede ledninger med skærm og ydre plastkappe tillades på lige fod med blykabler i neonanlæg.
- 9.6.4 Isolerede ledninger uden metalkappe eller skærm skal lægges, så de ikke berører hinanden.
- 10 Bestemmelserne for højspændingstændingsanlæg gælder også for gasfyringsanlæg o. lign.
- 10.3 indeholder nye bestemmelser for transformere.